2/M-824.1

SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA 91042-11 1/2-B4

BOMBA DE REFUERZO DE LIMPIEZA (24P08)

TANQUE DE ALIMENTACION DE DESECHOS (24T03)

AGITADOR (24G03)

SISTEMA CONTROL DESECHOS SOLIDOS

BOMBA DOSIFICACION DESECHOS (24P09)

BOMBA DE EVACUACION DE EMERGENCIA (24P06)

CONTROL DEL CALENTAMIENTO ELECTRICO DE LAS LINEAS DESDE PL-207 ALARMAS EN PL-207

EST. COMPACT. P50

BOMBA DE ADITIVOS QUIMICOS (24M01P04)

TANQUE DE ADITIVOS QUIMICOS (24T02)

AGITADOR (24G08)

CONEXION ADICION DE AGUA

TOMA DE MUESTRAS

DE BOMBA DE LAVADO DE RESINAS GASTADAS DE LA PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR (20P03)

DE BOMBA DE TRANSTERENCIA DE RESINAS GASTADAS (20P04)

DE BOMBAS DEL TANQUE DE RETENCION DE CONCENTRADO (20P05 A/B)

DE BOMBA DEL TANQUE DE DRENAJES QUIMICOS (20P01)

SISTEMA DE CONTROL TRANSPORTADOR DE BIDONES

SISTEMA DE CONTROL MAQUINA DE TAPADO DE BIDONES 24M05 DESDE PL-14F

POLIPASTO FIJO CABEZAL DE LLENADO (102L32)

VIBRADOR TUBERIA CEMENTO (24G07)

HORMIGONERA BLOQUEO FILTROS (24M09)

BASCULA DE PESAJE

PESCANTE C/POLIPASTO PARA TOLVA BLOQUEO DE FILTROS (102L33)

AGITADOR (24G11)

TOLVA BLOQUEO FILTROS (24M10)

VIBRADOR (24G13)

SISTEMA DE CONTROL BLOQUEO DE FILTROS

FILTRO (24F06)

DOSIFIC. CEMENTO (24G09)

FLUIDIFICADOR NEUMATICO (24G12)

VIBRADOR (24G14)

CABEZAL AGITADOR PERDIDO (24G10)

BIDON 200L

DISPOSITIVO MORDAZA Y VIBRADOR (24M06)

TRANSPORTADOR DE LLENADO (24TR03)

CENTRAL HIDRAULICA (24X01)

CILINDRO HIDRAULICO ACTUADOR DE MORDAZA

SISTEMA DE CONTROL BLOQUEO DE RESINAS

PILETA DE LAVADO BOTELLAS

BOTELLA TOMA DE MUESTRAS 3"

EL SUMIDERO DE LA PILETA IRA DOTADO DE CESTA FILTRO S/ PLANO IAC-005

AIRE COMPRIMIDO DE SERVICIOS

AIRE COMPRIMIDO DE SERVICIOS 60736-1/2-A11

AL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS

NOTAS :

1.– LAS TUBERIAS DE ENTRADA DE DESECHOS AL TANQUE DEBERAN TENER UNA LIGERA PENDIENTE PARA QUE DRENEN HACIA EL MISMO.

2.– EL DISEÑO DE TUBERIAS QUE CONTIENEN DESECHOS DEBERA EVITAR BOLSAS DONDE PUEDAN ACUMULARSE RESIDUOS.

3.– LAS VALVULAS P.F. PERMANECEN SIEMPRE EN POSICION POR FALLO DE AIRE.

4.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA DE 2/.

5.– LAS VALVULAS MARCADAS CON UN ASTERISCO (*) ESTAN SITUADAS EN LA GALERIA DE VALVULAS "A" (24M03).

6.– LAS VALVULAS MARCADAS CON DOS ASTERISCOS (**) ESTAN SITUADAS EN LA GALERIA DE VALVULAS "B" (24M04).

7.– TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE CUELGAN DEL PL–14R ESTAN MONTADOS EN EL FRONTAL DEL MISMO.

8.– TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE CUELGAN DEL PL–14S ESTAN MONTADOS EN EL FRONTAL DEL MISMO.

9.– BRIDAS DE DESMONTAJE DE CARRETE PARA LIMPIEZA.

*** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR UTE INTEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ESTE PLANO PROCEDE DEL M–824 GRUPO 1 REV.3

ACTUALIZADO DIC-2021

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS

FIG. E.S. Nº: 11.5-1

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
32	DIC.21	PCD–2/37194/A1–30 Y CORRECION DOCUMENTAL	JNC	MMA	EBM	FAR/MOP
31	MAR.21	PCD–2/36964/A3–29	EBM/JLM	MMA	JNC/JSR	FAR/MOP
30	AGO.20	PCD–2/36724/A2–29	GRM/ONF	MMA	EVT/JSR	FAR/MOP
29	ABR.13	PCD–2/20002/A1–24	MCB/JLM	JRG	EBM/JSR	FAR/MOP

ESCALAS: 1:1 | PLANO Nº: 2/M–824.1 | CLASE: – | EDICION: 32

2M–824.1–32.DGN