2/M-825.1

VENTEO DEL TANQUE DE DRENAJES DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR (10T02) Y VENTEO DEL TANQUE DE ALIVIO DEL PRESIONADOR (10T01)

VENTEO DE LOS TANQUES DE RETENCION PARA RECUPERACION DE BORO (23T01A Y B)

DEL SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS NUCLEARES GASEOSAS

TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01)

VENTEO DEL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

VENTEO DEL TANQUE DE DESCARGA DE VALVULAS DE ALIVIO (10T03)

CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE RECUPERACION DEL BORO (23M02-E2)

CONDENSADOR DE VENTEOS DEL SEPARADOR DE GAS DE RECUPERACION DEL BORO (23M01-E3)

CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE DESECHOS LIQUIDOS ALTO NIVEL DE ACTIVIDAD (22M01-E2)

COLECTOR DEL TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS

SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS NUCLEARES

(25T01) TANQUE DE EQUILIBRIO DE DESECHOS GASEOSOS

(25T02C)

(25T02B)

(25T02A)

TANQUES DE DESINTEGRACION DE DESECHOS GASEOSOS

FILTROS DE DESECHOS GASEOSOS

(25F01B) (25DR01B)

(25F01A) (25DR01A)

COLECTOR DE DESCARGA DE DESECHOS GASEOSOS

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS DE LA PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR (20T03)

VENTEO DEL TANQUE DE RETENCION DE CONCENTRADOS DEL EVAPORADOR (22T02)

TANQUE DRENAJES QUIMICOS (20T01)

DEL CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE DESECHOS (22M01-E2)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESINAS GASTADAS (20T02)

TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

DEL CONDENSADOR DE LA UNIDAD DEL EVAPORADOR DE RECUPERACION DEL BORO (23M02-E2)

COLECTOR DE DESECHOS GASEOSOS DE BAJA ACTIVIDAD

A UNIDADES DE EXTRACCION 81A21 A/B/C

SUMINISTRO DE NITROGENO

CONTROL COMPRESORES

COMPRESORES DE DESECHOS GASEOSOS

POR PREMATECNICA

NOTAS:

1- LAS CONDICIONES DE DISEÑO DEL TANQUE 25T01 SE TOMARAN IGUALES A LOS RESTANTES 25T02A, B Y C, PARA UNIFICAR SU FABRICACION.

2- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA 2/.

LA REVISION 19 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 18

* * "EL PLANO REVISION 11 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 10"

* * EL PLANO REVISION 10 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

* "EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8"

ACTUALIZADO IDR JUN-2025

LA EDICION 20 PROVIENE DE LA EDICION 19 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
28	JUN.25	ASC-A/35393-S-F5/A1-27	JLM	VRA CIPIDE	BPP	JNC/MOP
27	DIC.22	ASC-A/35393-S-F3/A1-26	JLM	ICG DYNATEC	BPP	FAR/MOP
26	ABR.22	ASC-A/35393-S-F1/A1-25	JLM	ICG	BPP	FAR/MOP
25	JUN.20	PCD-2/36679/A1-24	GRM	ICG	JNC	FAR/MOP
24	OCT-14	PCD-2/35100/A5-23	SFP	JPP	SAR	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE DESECHOS GASEOSOS

FIG. E.S. Nº : 11.3-1

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/M-825.1	C	28

2M-825.1-28.DGN