2/M-833.1

DEL CONDENSADOR (32E01A y 1B)
M-832(B-1)

SISTEMA DE CONTROL

BOMBA DE VACIO (33P02A) NOTA 6 34

33J01A

33T06A

(33E07A)

(33E06A)

(33P03A) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

SISTEMA DE CONTROL

BOMBA DE VACIO (33P02B) NOTA 6 34

33J01B

33T06B

(33E07B)

(33E06B)

(33P03B) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

SISTEMA DE CONTROL

BOMBA DE VACIO (33P02C) NOTA 6 34

33J01C

33T06C

(33E07C)

(33E06C)

(33P03C) BOMBA REFUERZO ANILLO LIQUIDO

DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (9T06) LLENADO Y REPOSICION
M-891.2(G-5)

33T01 NIVEL MINIMO

AL SISTEMA DE FILTRADO
M-882.2(C-7)

AL TANQUE DE DRENAJE
M-833.1(G-9)

AL TANQUE DE DRENAJE
M-833.1(F-9)

PURGAS VALVULAS TURBINAS ALTA Y BAJA PRESION (30K01, 30K02A y 30K02B)
M-830.3(G-6)

CIERRES TURBINA B.A.A. PRINCIPAL (35K03A)
M-830.4(A-2)

CIERRES TURBINA B.A.A. PRINCIPAL (35K03B)
M-830.4(A-6)

CIERRES TURBINAS A.P. Y B.P. (30K01, 30K02A y 30K02B)
M-830.3(A-6)

EXTRACTORES CONDENSADOR VAPOR DE CIERRES
(33A05A) (33A05B)

AL SISTEMA DE FILTRADO
M-882.2(C-4)

CONDENSADOR DE VAPOR DE CIERRES (33E01)

CONDENSADOR (32E01B)
M-832.1(F-2)

CALENTADOR (34E06A)
M-834.1(B-5)

CALENTADOR (34E06B)
M-834.1(B-8)

BY-PASS CALENTADORES B.P.
M-834.3(M-3)

RECIRCULACION AL CONDENSADOR (32E01A)
M-832.1(L-6)

AGUA DE SELLADO A LOS ROMPEDORES DE VACIO
M-832.1(H-4)

AGUA PARA VALVULAS CON SELLADO HIDRAULICO
M-833.2(H-7)

DE LAS BOMBAS DE CONDENSADO(32P02A,B,CyD)
M-832.1(I-9)

BOMBA DE DRENAJE (2/92P30)
(M-892.1(A-3))

B HIDRACINA (50P02A y B) E HIDROXIDO AMONICO (50P01A y B)
M-850.1(G-8)

CONEX. A EQUIPO MOVIL DE TOMA DE MUESTRAS

33T05 TANQUE DE DRENAJE BOMBAS DE VACIO

BOMBAS DESCARGA TANQUE DE DRENAJE BOMBAS DE VACIO

NOTA4

NOTAS:
1- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.
2- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
3- LOS MONITORES DE RADIACION TR-3301 y TR-3302 ESTAN SITUADOS EN EL PLANO M-882.2
4- TOBERA SUMINISTRO DE KWU PARA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CORROSION.
5- EL DIAMETRO DEL ORIFICIO RESTRICTOR ES DE 22,7 mm.
6.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES 2/J-999.1 PARA MAS DETALLE.

LA EDICION 21 PROVIENE DE LA EDICION 20 EMITIDA POR ANA - CNV II
ESTE PLANO PROCEDE DEL M-833.1 GRUPO I REV.9

LA REVISION 20 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 19.

"EL PLANO REVISION..11...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..10..."

"EL PLANO REVISION..10...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..9..."

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
34	FEB.24	PCD-2/37861/A1-32	MCF	VIRA CsPnDe	JER	FAR/MOP
33	NOV.23	PCD-2/37080/A1-31	BPP	JMG	JER	FAR/MOP
32	MAR.23	PAC-22/3986/01	JLM	ICG GYNATEC	JSR	FAR/MOP
31	ENE.20	ASC-A/36246-F1/A1-30	MCB	ICG	JNC	FAR/MOP
30	MAY.18	ASC-A/36246-F0/A1-29	MCB	FSS	OCF	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR JUL-2025

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE VAPOR DE CIERRES Y EVACUACION DE AIRE

FIG. E.S. Nº: 10.4-2

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/M-833.1	–	34

2M-833.1-34.DGN