NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- EL DISCO DE LA VALVULA LLEVARA UN TALADRO DE 5mm ϕ

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

4.- LAS VALVULAS 34145 Y 34149 LLEVAN UN BYPASS O TALADRO EN EL OBTURADOR DE ¼" ϕ

5.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES 2/J-999.1 PARA MAS DETALLE.

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-834.3 GRUPO I REV.5

LA EDICION 26 PROVIENE DE LA EDICION 25 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR JUL-2025

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
27	FEB.24	PCD-2/37861/A1-26	MCF	VRA CePeDe	JER	FAR/MOP
26	ENE.21	PCD-2/36576-1/A2-24	RVG	JMG	MCB	FAR/MOP
25	FEB.20	PCD-2/31344-8/A1-24	–	IEL	JJJ	JJJ
24	MAR.18	PAC-16/2110/01	SFP	FSS	MGA	FAR/MOP
23	MAY-13	PCD-2/20339-2/A7-22 PCD-2/20339-1/A6-22	JADM	LAB	JSA	SMZ

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE CONDENSADO

FIG. E.S. Nº: 10.4-7

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/M-834.3 | CLASE: – | EDICION: 27