2/M-836.1

BOMBAS DE HIDRACINA Y AMONIACO
M-850.2(H-9)
50033-1-G7
M-836.2 (L-3)
AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

BOMBAS DE HIDRACINA Y AMONIACO
M-850.2(F-9)
50038-1-G7
M-836.2 (L-5)
AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

BOMBAS DE HIDRACINA Y AMONIACO
M-850.2(E-9)
50037-1-G7
M-836.2 (L-8)
AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

RECIRC. A.A. Y PURGA
CALENTADORES (35E01A Y 35E01B)
M-835 (G-3)
M-835 (M-5)
ORDENADOR T. MUESTRAS
PL-25A
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SCDR
RECIRCULACION AA Y PURGA
M-835 (F-1)

GENERADOR DE VAPOR "A"
GENERADOR DE VAPOR "B"
GENERADOR DE VAPOR "C"
(10E01A)
(10E01B)
(10E01C)
S-KWU
ORDENADOR T. MUESTRAS
SISTEMA VIGILANCIA VIBRACIONES Y PIEZAS SUELTAS
SISTEMA AMSAC
TURBINA A.P. (30K01)
M-830.1 (M-2)
M-830.1 (M-4)
M-830.1 (M-7)

SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL
M-852.2 (G-1)
M-852.2 (K-1)
M-852.2 (L-1)
CONEXION A EQUIPO MOVIL DE TOMA DE MUESTRAS
ALTA RADIACION PURGA
M-838 (K-7)
M-838 (A-7)
PREENFRIADORES DE LA PURGA DEL GENERADOR DE VAPOR (38E01AYB)
M-838 (A-2)
M-838 (A-3)
TOBERA Ø40x250mm
CARRETE Ø1/2"x50mm

NOTAS:
1.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
2.– TOBERA SUMINISTRO DE KWU., PARA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS DE CORROSION.
3.– PARA PUERTA DE INSPECCION EN LOS VENTURIS VER PLANO DE WESTINGHOUSE Nº 1U01517
4.– LOS TRAMOS DE TUBERIA INDICADOS CON (*) POR EROSION CORROSION SE HAN SUSTITUIDO POR ACERO INOXIDABLE.
5.– LAZOS DE INSTRUMENTACION IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL REACTOR (SCDR) UBICADO EN CABINAS A–5, A–6, A–7 Y A–8 DE SALA DE CONTROL. SE REPRESENTA DE FORMA SIMPLIFICADA, PARA MAS DETALLE VER DIAGRAMAS DE LAZOS J–819–037–048
6.– LAS VALVULAS VN3610, VN3613 Y VN3616 ESTAN DOTADAS DE SUMINISTRO DE NITROGENO PARA PODER REALIZAR LA CARGA DE SUS ACUMULADORES EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. DICHO NITROGENO PROCEDE DE UN RACK DE BOTELLAS (62T01) SITUADO EN PENETRACIONES MECANICAS COTA 50.
7.– LAS VALVULAS DE CONTROL VCF–0478/88/98 Y SUS ASOCIADAS DE BY–PASS VCF–0479/89/99 SON CLASE DISEÑO 1C PARA ASI CUMPLIR SU FUNCION DE SEGURIDAD, QUE ES AISLAR EL AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL.

*** "EL PLANO REVISION ..12.. SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..11.."
* "EL PLANO REVISION ..11.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..10.."

ACTUALIZADO IDR OCT-2024

LA EDICION 27 PROVIENE DE LA EDICION 26 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
45	OCT.24	PAC–23/4203/01	RVG	VRA CvPeDe	GRM	JNC / MOP
44	DIC.19	PAC–19/2648/01	MCF	JMG	MSG	FAR/MOP
43	OCT.19	PAC–19/2978/01	RVG	LAB	MCB	FAR/MOP
42	ENE.19	PAC–18/4980/01	RVG	LAB	MGA	FAR/MOP
41	ABR.18	PCD–2/36113/A1–39	MGA	ICG	GRM	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE GENERADORES DE VAPOR

FIG. E.S. Nº: 6.5-1

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-836.1	C	45

2M-836.1-45.DGN