TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (91T06)
SISTEMA REFRIGERACION SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS "A"
REFRIGERACION GENERADOR DIESEL TREN "A"
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (91T06)
BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION A LAS TORRES (C/43T07)
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (91T06)
BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION A LAS TORRES (C/43T07)
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO (91T06)
SISTEMA REFRIGERACION SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS "B"
REFRIGERACION GENERADOR DIESEL TREN "B"
BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION A LAS TORRES (C/43T07)
TANQUE ALMACENAM. CONDENSADO (91T06)
TANQUE ALMACENAM. CONDENSADO (91T06)
TANQUE ALMACENAM. CONDENSADO (91T06)
TANQUE ALMA-CENAMENTO CONDENSADO (91T06)
BOMBA A. ALIMENT. AUX. (36P02A) (MOTOR)
BOMBA A. ALIMENT. AUX. (36P01) (TURBINA)
BOMBA A. ALIMENT. AUX. (36P02B) (MOTOR)
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
AL GENERADOR DE VAPOR "A" (10E01A)
AL GENERADOR DE VAPOR "B" (10E01B)
AL GENERADOR DE VAPOR "C" (10E01C)

TERMOPARES DE LOS COJINETES DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS DE A.A.A.

TERMOPAR	SERVICIO	BOMBA A.A.A.	SEÑAL SADS
TT-3606A	LADO ACCIONAMIENTO	36P02A	TT3606A
TT-3607A	LADO OPUESTO ACCIONAMIENTO	36P02A	TT3607A
TT-3608A	LADO ACCIONAMIENTO	36P02B	TT3608A
TT-3609A	LADO OPUESTO ACCIONAMIENTO	36P02B	TT3609A

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 1C, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.
2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
3.- CARRETE DESMONTABLE PARA INSTALACION DE ROTAMETRO EN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
4.- ANULADA

5.- SE DISPONE DE UNA CONEXION ALTERNATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MANUALES CONTEMPLADAS EN LA GMDE QUE PERMITAN AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA RESPUESTA DE LA PLANTA ANTE SITUACIONES MAS ALLA DE LAS POSTULADAS EN EL DISEÑO. TIPO DE CONEXION: ROSCA NH MACHO.

6.- LAS VALVULAS DE AISLAMIENTO (DE CORTE) DEL INSTRUMENTO PERMANECERAN CERRADAS EN OPERACION NORMAL ESPECIALMENTE CUANDO LA ASPIRACION DE LAS BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACION AUXILIAR SE ENCUENTRE ALINEADA CON LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION DE LAS TORRES C/43T07. UNICAMENTE ESTA PREVISTO SU FUNCIONAMIENTO PARA PRUEBAS. PARA EL IP-3659 TAMBIEN ESTA PREVISTO SU FUNCIONAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MANUALES COMPLETADAS EN LAS GMDE QUE PERMITAN AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA PLANTA ANTE SITUACIONES MAS ALLA DE LAS POSTULADAS EN EL DISEÑO.

7.- FILTROS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA INICIAL DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SIN INTERNOS.

LA REVISION 17 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 16

* "EL PLANO REVISION 9... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION. 8..."

LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-836.2 GRUPO 1 ED.7

ACTUALIZADO IDR NOV-2023

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

FIG. E.S. Nº: 6.5-2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
32	OCT.22	PCD-2/37195/A1-31	JLM	LAB	MCF	FAR/MOP
31	ABR.19	PCD-2/35567/A1-27	BPP	FSS	JSR	FAR/MOP
30	MAR.19	PCD-2/20938/A3-21	JSR	ICG	JLM	FAR/MOP
29	OCT.17	PCD-2/35588-1/A2-27	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP
28	NOV.16	PAC-16/3760/01	MGA	VRA	EBM	FAR/MOP

ESCALAS: -/- | PLANO Nº: 2/M-836.2 | CLASE: C | EDICION: 32