2/M-841.1

ENFRIADORES AGUA ANILLO
BOMBAS DE VACIO EXTRACCION AIRE CONDENSADOR (LADO VAPOR)

REFRIGERADORES DE HIDROGENO DEL GENERADOR

(64E05B) (64E05A) (64E06A) (64E06B)

(33E06C) (33E07C) (33E06B) (33E07B) (33E06A) (33E07A)

(44E05B) (44E05A) (42E02A) (42E02B)

(70E14B) (70E14A)

(46E05A) (46E05B) (46E05C)

(41P01A) (41P01B) (41P02A) (41P02B) (41P03A) (41P03B)

(41PU01) (41PU02) (41PU03) (41PU04)

(41T04)

(41F05A) (41F05B) (41F08A) (41F08B) (41F02A) (41F06) (41F07)

TOMAS DE MUESTRAS MANUAL

CAMBIADORES DE CALOR DE AISLAMIENTO DE SALVAGUARDIAS

CAMBIADORES DE CALOR DEL AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

ATMOSFERA

A LA CAMARA DE CIERRE DEL AGUA DE CIRCULACION M-840.2(M-7)

SEPARADOR CICLONICO (IR)

ESTRUCTURA DE TOMA

AL SISTEMA DE EFLUENTES C/M-892.1(M-7)

AL SISTEMA PARA PRUEBAS DE FUGA DE LA CONTENCION (ILRT)

REFRIGERADORES AGUA DEVANADO ESTATOR

ENFRIADORES DE ACEITE DE LUBRICACION PRINCIPAL

BOMBAS DE AGUA SERVICIO DE COMPONENTES

TANQUE RESERVA DE LAS BOMBAS DE REFUERZO DE H2

BOMBAS DE REFUERZO REFRIGERADORES DE H2

A RED DE DRENAJE DE SUELOS M-1335.3(F-5)

PLUVIALES

TOMA DE MUESTRAS

A LA CAMARA DE CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACION M-840.2(M-7)

NOTAS.-

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA
2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
3.- EL POSICIONADOR LLEVA CONVERTIDOR E/N INTEGRADO.
4.- BRIDA DESMONTAJE LINEA DE REFRIGERACION MOTORES BOMBAS 41P01A/B
5.- BRIDA PARA PRUEBA DE PRESION
6.- VENTEO PARA PRUEBA DE PRESION
7.- LA BOMBA DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO: VER DIAGRAMA DE REDES C/J-999.2 PARA MAS DETALLE

LA REVISION 9 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 8

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR ANA - CNV II
EL PLANO 2/M-841.1 REV.0 PROCEDE DEL PLANO 2/M-841 REV.14

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
34	FEB.24	PCD-2/37861/A1-33	MCF	VRA CePeDe	JER	FAR/ MOP
33	JUN.22	PCD-2/36349-3/A1-29	GRM	ICG	RVG	FAR/MOP
32	MAY.22	PCD-2/36349-1/A1-28	GRM	JMG	RVG	FAR/MOP
31	MAR.22	PAC-22/0023/01	MCB	LAB	EVT	FAR/MOP
30	SEP.19	PCD-2/36349-2/A2-28	GRM	JMG	RVG	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR JUL-2025

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE SERVICIOS PARA COMPONENTES

FIG. E.S. Nº: 9.2-5

ESCALAS: -/- | PLANO Nº: 2/M-841.1 | CLASE: - | EDICION: 34

2M-841.1--34.DGN