DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO PARA SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

FIG. E.S. Nº: 9.2-1

LAZO "A"

LAZO "B"

SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD

VENTILADORES

TORRE DE REFRIGERACION DE LAS SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS 43E01A

TORRE DE REFRIGERACION DE LAS SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS 43E01B

BOMBAS DE AGUA DE SERVICIOS DE SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

BOMBA DE PURGA

DE LAS BOMBAS TRANSFERENCIA AGUA TRATADA (C/90P03A, B, Y C.)

AL SISTEMA DE EFLUENTES

DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION DE LAS TORRES DE REFRIGERACION (C/43T07)

CONEXION PARA MEDIDOR DE CAUDAL

CAMBIADOR DE CALOR DE AGUA DE REFRIGERACION PARA SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS 44E01A

CAMBIADOR DE CALOR DE AGUA DE REFRIGERACION PARA SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS 44E01B

AL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL "A"

AL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL "B"

DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL "A"

DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL "B"

DEL COLECTOR "A"

DEL COLECTOR "B"

AREAS EXTERIORES / EDIFICIO AUXILIAR

EL 60.000

ESINDUS

INSTRUM.

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA DE 2/.

2.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 1C EXCEPTO INDICACION CONTRARIA

3.- SE ELIMINA LA FUNCION DE LAS VALVULAS DE ALIVIO 43027, 28, 29, 30.

4.- PARA MEDIR LAS VIBRACIONES EN LOS VENTILADORES 4304A/B/C/D/E/F DE LAS TORRES DE REFRIGERACION SE DISPONE DE 6 SENSORES DE VIBRACION (ACELEROMETROS) EN CADA UNO DE ELLOS EL TAG DE ESTOS 6 SENSORES DE VIBRACION (EY) TERMINA RESPECTIVAMENTE CON LAS LETRAS "A", "B", "C", "D", "E" Y "F". LAS 36 SEÑALES PROCEDENTES DE LOS ACELEROMETROS SE CENTRALIZAN EN EL PL-849.

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-843.1 GRUPO I REV.8

LA EDICION 40 PROVIENE DE LA EDICION 39 EMITIDA POR WESTINGHOUSE
LA EDICION 39 PROVIENE DE LA EDICION 38 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 34 PROVIENE DE LA EDICION 33 EMITIDA POR IDOM NUCLEAR SERVICES
LA EDICION 33 PROVIENE DE LA EDICION 32 EMITIDA POR WESTINGHOUSE

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
40	MAY.25	PCD-2/38451/A1-39	–	OON	F.J.R.L	M.G.
39	JUN.21	PCD-2/37222/A1-36	RVG	ICG	EVT	FAR/MOP
38	MAY.21	POR ACCION EPAC 15/6313/23	–	RGP	JJJ	JJJ
37	ABR.21	CORRECCION DOCUMENTAL TAG PL	MCF	LAB	JLM	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/M-843.1	C	40