TANQUE EXPANSION AGUA BAJA TEMPERATURA (45T11A)

TANQUE EXPANSION AGUA ALTA TEMPERATURA (45T01A)

ADICION QUIMICA

REFRIGERADORES AIRE MOTOR 1

EJ-4523A NOTA 3

(63E07A) (63E11A) (63E08A) (63E12A) (70E23A) (70E24A)

EJ-4521A

REFRIGERADORES ACEITE MOTOR 1 Y 2

(45E13A) (45E07A)

CAMBIADORES DE AGUA BAJA TEMPERATURA

CAMBIADORES DE AGUA ALTA TEMPERATURA

REFRIGERADORES AIRE MOTOR 2

EJ-4522A

(63E09A) (63E13A) (63E10A) (63E14A) (70E25A) (70E26A)

(45E14A) (45E08A)

EJ-4524A NOTA 3

DE LAS BOMBAS DE AGUA DE SERVICIOS DE SALVA-GUARDIAS TECNOLOGICAS (43P03A Y C)

A LA TORRE DE REFRIGERACION DE SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS (43E01A)

DE LA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION AUXILIAR (36P02A)

DE LAS BOMBAS DE TRANSFE-RENCIA DE AGUA TRATADA (C/90P03A, B Y C)

CAMBIADOR DE ACEITE ALTERNADOR (70E27A)

SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL (A)

EJ-4531A NOTA 3

EJ-4533A

EJ-4535A NOTA 3

EJ-4537A

EJ-4539A NOTA 3

EJ-4529A NOTA 3

EJ-4525A

EJ-4527A NOTA 3

EJ-4526A

EJ-4528A NOTA 3

EJ-4530A NOTA 3

EJ-4540A NOTA 3

EJ-4538A

EJ-4534A

EJ-4536A NOTA 3

EJ-4532A

45P16A BOMBA AGUA BAJA TEMPERATURA

45P15A BOMBA AGUA ALTA TEMPERATURA

45P18A BOMBA AGUA BAJA TEMPERATURA

45P17A BOMBA AGUA ALTA TEMPERATURA

MOTOR DIESEL 1 (74R07A)

MOTOR DIESEL 2 (74R08A)

63A21A 63A22A 63A23A 63A24A

ALTERNADOR (74Y09A)

PRECAL. ACEITE (70E31A)

PRECAL. ACEITE (70E32A)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO (45E09A)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO (45E10A)

BOMBAS PRECALENTAMIENTO AGUA REFRIGERACION

(45P03A) (45P04A)

TANQUE EXPANSION AGUA BAJA TEMPERATURA (45T12A)

TANQUE EXPANSION AGUA ALTA TEMPERATURA (45T02A)

DEPOSITO ABIERTO PARA RECOGIDA DE DRENAJES

AL EXTERIOR EDIF. DIESEL

NOTAS:

1- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDO EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO "1C" EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS,LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTEPLANO IRA PRECEDIDA DE 2/.

3- GOMA S.A.C.M. METALICA S.A.C.M. TUBO Nº EJ MOTOR

SUMINISTRO METALICO (M) (CORACI) O DE GOMA (G) (WARTSILA) SEGUN SE INDICA EN EL LISTADO DE CONEXIONES PLANO 2/741207A/B/8A/B-LC-001 REV 0 (M018)

LA REVISION 11 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION10.

**"EL PLANO REVISION...5....SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...5...."

* "EL PLANO REVISION....5....SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6...."

LA EDICION 23 PROVIENE DE LA EDICION 22 EMITIDA POR WESTINGHOUSE
LA EDICION 12 PROVIENE DE LA EDICION 11 EMITIDA POR ANA - CNV II

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | JUN.25 | PCD-2/38464/A1-22 | – | OON | RSS | XAT |
| 22 | MAY.22 | PCD-2/37665/A1-21 | | | | |
| 21 | OCT.20 | PCD-2/37076/A1-20 | GRM | MMA | EBM | FAR/MOP |
| 20 | MAY.20 | PCD-2/36678/A1-19 | EBM | JMG | EVT | FAR/MOP |

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA (A)

FIG. E.S. Nº: 9.5-23

ESCALAS: –/– | PLANO Nº: 2/M-845.1 | CLASE: C | EDICION: 23

2M-845.1-23.DGN