REFRIGERADORES AIRE MOTOR-1
REFRIGERADORES AIRE MOTOR 2
REFRIGERADORES ACEITE MOTOR 1 Y 2
REFRIGERADORES ACEITE MOTOR 1 Y 2
TANQUE EXPANSION AGUA BAJA TEMPERATURA (45T11B)
TANQUE EXPANSION AGUA ALTA TEMPERATURA (45T01B)
ADICION QUIMICA
ADICION QUIMICA
EJ-4523B NOTA 3
EJ-4531B NOTA 3
EJ-4533B S.A.C.M.
EJ-4529B NOTA 3
EJ-4527B NOTA 3
EJ-4525B S.A.C.M.
EJ-4522B S.A.C.M.
EJ-4524B NOTA 3
EJ-4521B S.A.C.M.
EJ-4530B NOTA 3
EJ-4528B NOTA 3
EJ-4526B S.A.C.M.
EJ-4532B
EJ-4535B NOTA 3
EJ-4537B
EJ-4539B
EJ-4540B NOTA 3
EJ-4538B
EJ-4534B S.A.C.M.
(63E07B)
(63E11B)
(63E08B)
(63E12B)
(63E09B)
(63E13B)
(63E10B)
(63E14B)
(70E23B)
(70E24B)
(70E25B)
(70E26B)
(70E27B)
CAMBIADORES DE AGUA BAJA TEMPERATURA
CAMBIADORES DE AGUA ALTA TEMPERATURA
CAMBIADOR DE ACEITE ALTERNADOR (70E27B)
(45E13B)
(45E07B)
(45E14B)
(45E08B)
SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL B
MOTOR DIESEL 1 (74R07B)
MOTOR DIESEL 2 (74R08B)
ALTERNADOR (74Y09B)
63A21B
63A22B
63A23B
63A24B
PRECAL. ACEITE (70E31B)
PRECAL ACEITE (70E32B)
RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO (45E09B)
RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO (45E10B)
(45P03B)
(45P04B)
BOMBA AGUA BAJA TEMPERATURA (45P06B)
BOMBA AGUA ALTA TEMPERATURA (45P05B)
BOMBA AGUA BAJA TEMPERATURA (45P08B)
BOMBA AGUA ALTA TEMPERATURA (45P17B)
DE LAS BOMBAS DE AGUA DE SERVICIOS DE SALVA-GUARDAS TECNOLOGICAS (43P03B Y D)
A LA TORRE DE REFRIGERACION DE SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS (43E01B)
DE LA BOMBA AGUA ALIMENTACION AUXILIAR (36P02B)
DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE AGUA TRATADA (C/90P03A, B Y C)
DEPOSITO ABIERTO PARA RECOGIDA DE DRENAJES
AL EXTERIOR EDIF.DIESEL
S.A.C.M.
T.M.
POR S.A.C.M.
PRECAL. ACEITE (70E31B)
PRECAL ACEITE (70E32B)

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO "C" EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA DE 2/.

3.- GOMA S.A.C.M. METALICA S.A.C.M. Nº EJ TUBO MOTOR

SUMINISTRO METALICO (M) (CORACI) O DE GOMA (G) (WARTSILA) SEGUN SE INDICA EN EL LISTADO DE CONEXIONES PLANO 2/741207A/B/8A/B-LC-001 REV 0 (M018)

LA REVISION 12 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 11.

- "EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6..."
- "EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5..."

LA EDICION 24 PROVIENE DE LA EDICION 23 EMITIDA POR WESTINGHOUSE.
LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANA - CNV II.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
24	MAY.25	PCD-2/38451/A1-23	–	OON	F.J.R.L.	M.G.
23	DIC.23	PCD-2/38106/A1-22				
22	OCT.20	PCD-2/37076/A1-21	GRM	MMA	EBM	FAR/MOP
21	MAY.20	PCD-2/35478-4/A1-19	EBM	JMG	EVT	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA REFRIGERACION DEL GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA (B)

FIG. E.S. Nº : 9.5-24

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/M-845.2	C	24

2M-845.2-24.DGN