2/M-846

REGULADOR ELECTROHIDRAULICO TURBINA

DEH AHT 4605 — CONTROL DEH — TT 4605B L.EXCITATRIZ — TT 4605A RESERVA

46-OR-05

IP 4608 — SD 4604 — CONTROL DEH — DEH ABD 4604

PF 4656 — TF 4656 — TT 4683

46-OR-06

TRAMO DESMONTABLE — ALTERNADOR — TRAMO DESMONTABLE

DEH AHT 4606 — CONTROL DEH — TT 4606A RESERVA — TT 4606B L.TURBINA

TP 4657 — E.A. 46452 — TRAMO DESMONTABLE

DEL COLECTOR DE A/ DEL EDIFICIO DE TURBINA — M-860 2 B-3 — A/I

TRAMO DESMONTABLE

ATMOSFERA LIBRE — 46001-1-B7 — 46002-1-B7 — 46001-1-B7 — 46001-1-B7 — 46002-½-B7 — 46001-½-B7

IF 4602 — 46999 — 1"x½" — 46OR01 — IN 4655 — 46003-½-B7 — 46543

SUMINISTRO DE H2 — M-864 1(A-6) — W

CONEXION VACIO — IP 4610 — 46450 — 46496 — 46498 — TUBO DESMONTABLE — 46455 — 46459

VENTEO — 46512 — 46459

W — 46400 — (DE APERTURA RAPIDA) — 46490 E.P. — EP — 46489 — 46004-3-B7

A DRENAJES SUELO

TD 4658

VENTEO CONTINUO — 46461 — DEH AHP 4601 — CONTROL DEH — 46454 — EA — 46446 — EC — 46445 — IF 4684 — 46538 — SP 4601 — 46447 — 46442 — IP 4613 — 46448 — EA — 52059-½"-B4 — VCP 4614 — 46460 — SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL — M-852 2(F-11)

VENTEO — 46444 — 46531

46500 — E.P. — IF 4687 — EP — 46501 — VENTEO CONTINUO

IP 4607 — 46401 — 46402 — DEH AHD 4603 — CONTROL DEH — SD 4603 — F — (46F03A) — (46F03B) — F — FILTROS DE AGUA DEL DEVANADO DEL STATOR — 46515 — 46516 — 46404 — 46403 — IP 4606

IF 4686 — IF 4685 — DEH AL 4607 — TIP 4606A — TIP 4606B — REGULADOR ELECTROHIDRAULICO TURBINA — TID 4607 — AL 4606 — SISTEMA RUNBACK TURBINA — 46480 — 46485

46477 — EP — 46539 — W — (46E05A) — 1" — 1" — 8"x6" — 46524 — 46479 — 46439

46508 EP — 46540 — W — 46408 — 46538 — (46E05B) — 1" — 46526 — 8"x6" — 46532 — 46406 — 46534 — EP — 46535 — 46541 — 8"x6" — 1" — (46E05C) — 46537 — 46405

REFRIGERADORES AGUA DEVANADO ESTATOR

DEH AL 4602 — CONTROL DEH — SP 4602 — 46462 — S — 46434 — VS 4601 — 46435 — 46431 — 46-OR-04 — IQF 4603 — 46418 — 46533

46509 — 46422 — 46510 — 46420 — (46D04A) — (46D04B) — 46421 — 46423 — 46466 — 46465 — 46424

DESMINERALIZADORES AGUA REFRIGERACION DEVANADO ESTATOR

DEH AHA 4604 — CONTROL DEH — SA 4604 — TIA 4604 — PL-995 — PA 4604 — 46511 — 46522 — 46414 — (46T02) — IN 4602 — SN 4601 — TANQUE DE AGUA REFRIGERACION DEVANADO ESTATOR — IP 4612 — 46425

DEH AL 4601A — CONTROL DEH — SD 4601 — IP 4603 — SD 4609 — BP 4601 — E — BP 4602 — 46568 — 46410 — (46P01A) — 46517 — 46412

IP 4605 — 46523 — E.P

DEH AL 4601B — CONTROL DEH — SD 4602 — IP 4604 — SD 4610 — BP 4603 — E — BP 4604 — 46569 — 46411 — (46P01B) — 46518 — 46413

BOMBAS DE AGUA DE REFRIGERACION DEL ESTATOR

REGULADOR ELECTROHIDRAULICO TURBINA

ORDENADOR SISTEMA TOMA DE MUESTRAS PL-25A

DEH AHA 4605 — CONTROL DEH — SA 4605 — TIA 4605 — PL-995 — PA 4605

DEH ABN 4601 — DEH AHN 4601

BANCADA UNIDAD REFRIG. DE LAS BOBINAS DEL STATOR

46470-1"-B7 — 46471-1"-B7 — 46472-1"-B7 — 46473-1"-B7 — 46474-1"-B7 — 46475-1"-B7 — 46476-1"-B7

78 — 76 — 77 — 77 — 77 — 80 — 79

(46F07) — 46464 — M-1335 3(J-4)

DE LA DESCARGA BOMBAS DE CONDENSADO PARA LLENADO Y REPOSICION — M-832 1(F-9) — F.C — 46001 — 43 — 32082-1"-D7 — 2"XT" — 46003 — 46006-2-D7 — 46002 — 300 — 91218-2-B4 — 32082-1-D7 — D7 — B4 — M-891 2(G-2)

(46F06) — W — 46428 — 46429 — IP 4611 — VCP 4615 — 46521 — 46432

DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE AGUA DESMINERALIZADA

SE — M-852 3 (D-5) — 52057-½-B4 — ½"xT" — 46528 — SISTEMA DE MUESTRAS CONVENCIONAL

46417 — PF 4601 — IF 4601 — 46419

DEH AHA 4603 — CONTROL DEH — SA 4603 — TIA 4603 — PA 4603 — PL-995 — CIT 4683 — E/N — A/I — F — IT 4683 — IP 4683A — VCT 4683 — IP 4683B — IT 4604 — IT 4603

LIMITE DEL BASTIDOR DEL EQUIPO DE REFRIGERACION

NOTAS.-

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- PARA IDENTIFICAR LA NUMERACION DEL EQUIPO DE WESTINGHOUSE, VER PLANO 1124J23-4

3.- LAS RTD's TT-4605A Y 06A QUEDAN EN RESERVA.

LA REVISION 15 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 14

* "EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3..."

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-846 GRUPO I REV.3

ACTUALIZADO IDR FEB-2026

LA EDICION 16 PROVIENE DE LA EDICION 15 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
30	FEB.26	CT-A/251204001 REV.1 (S/HCI T. RETIRADA)	GRM/ JSR	JMG	RVG/ JLM	JNC/ MOP
29	ENE.26	PAC-25/4016/01	JSR	VRA	BPP	JNC/MOP
28	DIC.25	CT-A/251204001 REV.1 (S/HCI T. MONTAJE)	GRM/JSR	VRA	RVG/JLM	JNC/MOP
27	ABR.19	PCD-2/35959/A2-26	JSR	JMG	BPP	FAR/MOP
26	FEB.17	PCD-2/36189/A1-25	MGA	JMG	SFP	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DEL ESTATOR

ESCALAS: — PLANO Nº: 2/M-846 — CLASE: — EDICION: 30

2M-846-30.DGN