DEL CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL (14E01A)

DEL CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL (14E01B)

DEL LADO VAPOR DEL PRESIONADOR (10V02)

DEL LADO REFRIGERANTE DEL PRESIONADOR (10V02)

RAMA CALIENTE DEL LAZO 2 DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

RAMA CALIENTE DEL LAZO 3 DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

MUESTRA DEL ACUMULADOR (15T01A)

MUESTRA DEL ACUMULADOR (15T01B)

MUESTRA DEL ACUMULADOR (15T01C)

DESCARGA DESMINERALIZADORES DEL SISTEMA CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN (11D01A, B, 11D02)

ENTRADA DESMINERALIZADORES DEL SISTEMA CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN (11D01A, B, 11D02)

DEL SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

EXTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS

INTERIOR DE LA SALA DE MUESTRAS (BASTIDOR PL-18)

SAINCO

SERPENTINES DE RETARDO $\tau \geq 45s.$

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION (FASE 1)

MONITOR DE ROTURA DE VAINAS (PL-7) (G.F.F.D.)

AL SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

INTRUMENTOS DE LABORATORIO QUIMICO ANALISIS DE H_2 Y O_2

H_2 PURO PARA CALIBRACION

REFRIGERADORES DE MUESTRAS DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

REFRIGERANTES MUESTRAS DE LAS PURGAS DE LOS GENERADORES DE VAPOR

BOTELLAS DE MUESTRAS DEL REFRIGERANTE DEL REACTOR

AGUA DESMINERALIZADA

AL TANQUE RETENCION DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

AL TANQUE DRENAJES QUIMICOS (20T01)

CONEXIONES DE LIMPIEZA

AL TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01)

LAZO DE CIERRE

MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVADO EXTERIOR

PORTAFILTRO

INTERIOR BASTIDOR TOMA DE MUESTRAS DE SOLIDOS EN SUSPENSION (BA72.3)

EXTERIOR BASTIDOR DE MUESTRAS

DEL SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA

UNIDADES EXTRACCION AREAS ACTIVIDAD

INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA PILETA DE MUESTRAS RADIOACTIVAS

NOTA 2

NOTAS.-

1.- LA LONGITUD DEL SERPENTIN SERA LA NECESARIA PARA QUE LA MUESTRA LLEGUE AL G.F.F.D. CON UN RETRASO DE 60 SEG. MAX. 75 SEG.

2.- LA ESPECIFICACION T2 (TUBING) ABARCA TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE TUBERIA.

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/.

4.- ESTA VALVULA IRA SITUADA LO MAS CERCA POSIBLE DEL BASTIDOR BA72.3.

5.- SE INDICA LA ESPECIFICACION ORIGINAL DE TUBERIA, EL REQUERIMIENTO ACTUAL ES NNS

6.- EXISTEN TRAMOS DE LA LINEA 2C Y TRAMOS 2D

7.- SE REQUIERE SCHEDULE 80S Y NO 160

LA REVISION 20 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 19.

** "EL PLANO REVISION...10 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...9..."

* "EL PLANO REVISION...7.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-851.1 GRUPO I REV.4

ACTUALIZADO OCT-2020

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR

FIG. E.S. Nº: 9.3-2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
34	AGO.20	PCD-2/35743/A1-32	MCB/JER	LAB	GRM/JSR	FAR/MOP
33	JUN.20	PCD-2/36679/A2-32	GRM	ICG	JNC	FAR/MOP
32	MAY.16	PCD-2/32269/A1-30	MCB	JMG	SWM	FAR/MOP
31	MAY.15	PCD-2/32443/A2-30	JER/SWM	JMG	JSR/MCB	FAR/MOP

ESCALAS: -/- | PLANO Nº: 2/M-851.1 | CLASE: C | EDICION: 34

2M-851.1—34.DGN