2/M-851.3

PANEL INSTRUMENTOS (PL-24A)

20% O2 EN ARGON

1000 PPM H2 EN ARGON

5% H2 EN ARGON

ARGON

NITROGENO

BASTIDOR ACONDICIONADOR MUESTRAS (PL-23A)

DE LA ATMOSFERA DE LA CONTENCION

BASTIDOR DE MUESTRAS LIQUIDAS Y GASEOSAS (PL-23B)

CROMATOGRAFO DE GASES TA-5101

EXTRACTOR GASES (51P02)

BOTELLA

CILINDRO EXPANSION GAS

BOMBA DILUCION 1 (51P01)

TANQUE DILUCION 1/1000

SEPTUM GAS DILUIDO

MUESTRA MANUAL GAS

SEPTUM LIQUIDO DILUIDO

REACTIVOS

DRENAJE CABINA

ANALIZADOR DE BORO TA-5103

CROMATOGRAFO IONICO ANALISIS CLORUROS TA-5105

PANEL INSTRUMENTOS (PL-24A)

AGUA DESMINERALIZADA

SPRAY MANUAL

TANQUE DILUCION 1/1.000.000

BOMBA DILUCION 2 (51P03)

SEPTUM LIQUIDO

PANEL INSTRUMENTOS (PL-24A)

LIQUIDOS CALIBRACION

BOMBA TRANSFERENCIA (51P07)

CAMBIADORES DE CALOR RESIDUAL 14E01A/B

(51E04)

REFRIG. REACTOR RAMA CALIENTE

AGUA DESMINERALIZADA

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION FASE 1

AL TANQUE DE RETENCION DE DESECHOS LIQUIDOS (22T01)

SUMIDERO "B" DE SUELOS DEL EDIFIC. DEL REACTOR

UNIDAD COLECTORA DESECHOS (PL-23C)

TANQUE DESECHOS (51T06)

BOMBA TRANSFERENCIA DESECHOS (51P06)

BOMBA DESCARGA GASES (51P05)

A LA ATMOSFERA DE LA CONTENCION

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR INITEC

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO JUN-2020

9	JUN 20	PCD-2/36479/A1-08	GRM	ICG	-	JNC	-	FAR/MDP	
8	ABR-00	INCLUIDA CIM 2/18013 (AS CONSTRUIDO)	F	F	F	F	F	F	
7	ABR-99	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	VMI	RCB-TGG	RGF	CDM	EVL	
EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.	

* "EL PLANO REVISION..3..SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..2...."

LA REVISION 7 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 8.

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS DEL SISTEMA NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR.

Nº F.S.A.R. 9.3-3A — HOJA 3 DE 3

ESCALAS: -/- | PLANO Nº: 2/M-851.3 | EDICION: 9

2M-851.3-20.DGN