2/M-860.5

ANILLO SUPERIOR
PLANTA EL. 50.000

ANILLO INTERMEDIO
PLANTA EL.42.800

ANILLO INFERIOR
PLANTA EL. 35.650

CAVIDAD REACTOR
EST.2 EST.5

CABEZA PRESIONADOR

EST.1 EST.3 EST.4 EST.6 EST.7 EST.8 EST.9 EST.10 GRUA POLAR EST.11 EST.12 EST.13 EST.14 EST.15 EST.16 EST.17 EST.18 EST.20 EST.21 EST.22 EST.23 EST.24 EST.25 EST.26 EST.27 EST.28 EST.29 EST.31 EST.32 EST.33 EST.34 EST.36 EST.37 EST.38 EST.39 EST.40 EST.41 EST.42 EST.43 EST.44

RED.1 ½"x1"

EYECTOR (10J01)

COMPRESOR ROTATIVO 60C02B

(60F25B) (60E09B) REFRIGERADOR POSTERIOR Y SEPARADOR DE HUMEDAD

COMPRESOR ROTATIVO 60C02A

(60F25A) (60E09A) REFRIGERADOR POSTERIOR Y SEPARADOR DE HUMEDAD

DEPOSITO DE AIRE (60B01)

(60F22)

SECADOR FRIGORIFICO (60E01)

(60F23B) (60F24B) (60F23A) (60F24A)

10P01-A 10P01-C 10P01-B THIMBLES

LAZO "A" LAZO "B" LAZO "C" LAZO A LAZO B LAZO C SLUDGE LANCING

LINEA DE EQUILIBRIO

SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA CONTENCION (FASE1)

(INOTA 2)

M-860.1(E-5)

M-810.2 (H-4)

EJ6001 EJ6002

PL-412

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC... DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/ SALVO INDICACION EN SENTIDO CONTRARIO.

2.- EL CARRETE ESTARA DESMONTADO, SE INSTALARAN BRIDAS CIEGAS Y LAS VALVULAS 60330 Y 60332 CERRADAS

LA EDICION 5 PROVIENE DE LA EDICION 4 EMITIDA POR ANA - CNV II

LA REVISION 4 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 3.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	AGO.19	PCD-2/35356-1/A1-08	RVG	JMG	EBM	FAR/MOP
8	AGO-11	PCD-2/32171/A1-07	JSPE	JMG	JSR	FAR/JSR
7	SEP-10	PCD-2/31484/A2-06	BSD	FSS	OVA	FAR/MOP
6	OCT-08	PCD-2/21171/A1-05 + HCI	FBP	JPT	GRM	FAR/EBM/MOP

ACTUALIZADO AGO-2019

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE
EDIFICIO DE CONTENCION

FIG. E.S. Nº: 9.3-1 H5

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-860.5	–	9

7M-860.5--09.DGN