2/M-864.1

COLECTOR DE HIDROGENO

COLECTOR DE CO2

EXTREMO EXCITATRIZ

EXTREMO TURBINA

GENERADOR (30Y03)

ZONA ALTA PRESION

ZONA BAJA PRESION

MONITORES DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR

MONITORES VIBRACION CABEZA BOBINA EXTREMO EXCITATRIZ

MONITORES VIBRACION CABEZA BOBINA EXTREMO TURBINA

MONITORIZACION GENERADOR PRINCIPAL PL-945

TJ 6461 FLUX PROBE

REFRIGERADORES H2 (64E05A Y B)

REFRIGERADORES H2 (64E06A Y B)

REGULADOR ELECTRO-HIDRAULICO TURBINA

CONTROL DEH

PL-983 GAS STATION S/PLANO HD182IP01 DE E-ONE

VENTEO

PURGA

TANQUE AGUA ENFRIAMIENTO ESTATOR (46T02)

TUBO DESMONTABLE

VENT. ATMOSF.

DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CO2 (61T01)

BOTELLAS DE CO2 (64T04)

AL SECADOR DE H2

CUADRO REGULACION HIDROGENO S/PLANO CX-20130547-3D DE ABELLO-LINDE

CONEXION PLATAFORMA TEMPORAL

(NOTA 4) CONEXION PLATAFORMA TEMPORAL

CENTRALES DE BLOQUES DE H2 NORMALES DE SERVICIO (64T07A)

CENTRALES DE BLOQUES DE H2 NORMALES DE SERVICIO (64T07B)

BOTELLAS DE H2 DE ALTA PUREZA EN RESERVA (64T09B)

BOTELLAS DE H2 DE ALTA PUREZA EN SERVICIO (64T09A)

SUMINISTRADOR N2

AL TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN (11T01)

(NOTA 2) (NOTA 3) (NOTA 5)

NOTAS:

1.- LA NUMERACIÓN REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LÍNEAS, VÁLVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/

2.- EL DIAFRAGMA DE ESTA VALVULA DISPONE DE UN VENTEO CONDUCIDO

3.- CONEXIÓN PARA PLATAFORMA TEMPORAL CON REGULACION DE PRESIÓN DE USO TEMPORAL

4.- CONEXION PARA PLATAFORMA TEMPORAL UTILIZANDO EL CUADRO REGULACION HIDROGENO O LLENADO DE BOTELLAS DE LOS RACKS DE HIDROGENO

5.- POR EL SUMINISTRADOR ABELLO-LINDE (AB)

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-864 GRUPO I REV.5

LA REVISION 18 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 17

** "EL PLANO REVISION...7...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

* "EL PLANO REVISION...6...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...5..."

LA EDICION 19 PROVIENE DE LA EDICION 18 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
37	ABR.25	PCD-2/37143-1/A1-36	RVG	LIPA CAÑON	EVT	JNC/MOP
36	OCT.22	PCD-2/35674/A1-35	MCB	LAB	EBM	FAR/MOP
35	MAY.22	PCD-2/37143/A1-34	MCB/JSR	MMA	EBM/JLM	FAR/MOP
34	MAY.22	PCD-2/37143/A2-33	MCB/JSR	MMA	EBM/JLM	FAR/MOP
33	ENE.22	PCD-2/35674/A2-28	GRM	LAB	MCB	FAR/MOP

ACTUALIZADO IDR JUN-2025

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SISTEMA DE GAS H2 DEL GENERADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/M-864.1	-	37

2M-864.1--37.DGN