POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL

VALVULA PILOTO POSICIONADOR MECANICO VALVULAS DE CONTROL

BLOQUE DE DISPARO

CONTROL TURBINA B.A.A.

DRENAJE AL TANQUE (70T30A)

DRENAJE AL TANQUE (70T30B)

(70F02B)

(70F03B)

CONTROL TURBINA B.A.A.

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR

M-870.1(D-2) DISPARO TURBINA

M-830.4(L-6) VALVULAS DRENAJE

M-835(E-7) RECIRCULACION Y DESCARGA B.A.A. "B"

M-835(D-8) PRECALENTAMIENTO B.A.A."B"

VALVULA PARADA B.P.

VALVULA PARADA A.P.

SISTEMA RUNBACK TURBINA

CONTROL VIRADOR

VIRADOR (70Z41B)

COJINETE A.P.

COJINETE B.P.

CONTROL TURBINA B.A.A.

(70F01B)

VENTEOS AL TANQUE (70T30B)

ENFRIADORES DE ACEITE (70E06B Y 70E07B)

COJINETE EMPUJE

CONTROL TURBINA B.A.A.

DRENAJE AL TANQUE (70T30B)

SUPERVISION DE LA TBAA "B" (NOTA 2)

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR

(NOTA 3)

(NOTA 4)

BOMBA AGUA ALIMENTACION (35P02B)

COJINETE BOMBA LADO ACOPLAMIEN

COJINETE BOMBA LADO OPUESTO ACOPLAMIEN

WORT.

G.E.

DRENAJE AL TANQUE (70T30B)

BOMBA ACEITE EMERGENCIA (70P04B)

BOMBA ACEITE (70P02B)

BOMBA ACEITE AUXILIAR (70P03B)

TANQUE ACEITE LUBRIFICACION T.B.A.A."B" (70T30B)

CONEXION ROSCADA

SEPARADOR ACEITE

CALENTADOR ACEITE (70H08B)

UNIDAD FILTRADO JENSEN (73F19B)

AL EXTRACTOR VAPORES DE ACEITE (70A05)

CONTROL TURBINA B.A.A.

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- LA SUPERVISION DE LAS TBAA "A" Y "B" ESTA AGRUPADA EN EL MISMO MONITOR DE BENTLY-NEVADA (IU-3597) SITUADO EN EL PL-593. LOS PARAMETROS DE VIBRACION RECOGIDOS EN ESTE EQUIPO SE VISUALIZARAN A TRAVES DE LOS MONITORES DEL DEH SITUADOS EN SALA DE CONTROL.

3.- SEÑALES ANALOGICAS ENVIADAS AL SAMO:

IZ-3589	IZ-3590
IE-3591	IJ-3591
IY-3592	IY-3593
IY-3594	IY-3595

4.- LA SEÑAL ANALOGICA PROCEDENTE DEL SENSOR TE-3591B SE ENVIA AL ARMARIO A-8 DE CONTROL DEL REACTOR Y AL INDICADOR DE SALA DE CONTROL IJ-3565B

16

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-870.3 GRUPO I REV.4

ACTUALIZADO 2011 POR P.A. MMC ABR-2022

LA EDICION 12 PROVIENE DE LA EDICION 11 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
16	ABR.22	PAC-22/0001/01	JSR	LAB	JLM	RVG MOP
15	ABR.19	PCD-2/35567/A5-13	BPP	FSS	JSR	FAR/MOP
14	AGO-16	PCD-2/31506-2/A4-13	JSAR	ICG	CBF	SMZ
13	JUL-08	PCD-2/20995/A2-11	FAR	IOH	FBP	SMZ/MOP
12	MAR-07	PCD-2/20115/A1-11 (SC)	JLL	JRG	JSR	SMZ/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA ACEITE LUBRICACION TURBO-BOMBA
AGUA ALIMENTACION "B"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-870.3	–	16

× "EL PLANO REVISION...5...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..4..."

LA REVISION 11 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 10

2M-870.3---16.DGN