2/M-874

TANQUE ALMACENAMIENTO GAS-OIL 2/74T01A

TANQUE ALMACENAMIENTO GAS-OIL 2/74T01B

TANQUE DIARIO (74T04A)

TANQUE DIARIO (74T04B)

DEPOSITO RECOGIDA DERRAMES (74T05A)

DEPOSITO RECOGIDA DERRAMES (74T05B)

BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE GAS-OIL

BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE GAS-OIL

BOMBAS LLENADO TANQUE ALMACENAMIENTO GAS-OIL

BOCAS LLENADO TIPO CAMPSA Φ4"

BOMBAS DE COMBUSTIBLE MOTOR C.C.

BOMBAS DE COMBUSTIBLE MOTOR C.C.

SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL "A"

SISTEMA DE CONTROL GENERADOR DIESEL "B"

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P12A)

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P12B)

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P13A)

BOMBA COMBUSTIBLE ACC. EJE MOTOR (74P13B)

MOTOR DIESEL-1 (74R07A)

MOTOR DIESEL-1 (74R07B)

MOTOR DIESEL-2 (74R08A)

MOTOR DIESEL-2 (74R08B)

SOLENOIDE DE DISPARO

SOLENOIDE DE DISPARO

ALTERNADOR (74Y09A)

ALTERNADOR (74Y09B)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO ALTERNADOR (RGDA)

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO ALTERNADOR (RGDB)

TANQUE DE RECOGIDA DE GOTEOS (74T10A)


TANQUE DE RECOGIDA DE GOTEOS (74T10B)

NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTES INCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 1C EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

3.-



SUMINISTRO METALICO (M) (CORACI) O DE GOMA (G) (WARTSILA) SEGUN SE INDICA EN EL LISTADO DE CONEXIONES PLANO 2/741207A/B/8A/B-LC-001 REV 0 (M018)

4.- TRAMO DESMONTABLE PARA INSTALAR CONEXION DE VACIADO DEL TANQUE.

LA REVISION 14 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 13.

* "EL PLANO REVISION...6... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..5...."

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-874 GRUPO I REV.1

LA EDICION 15 PROVIENE DE LA EDICION 14 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
27	MAY.21	POR ACCION EPAC 15/6313/23		RGP	JJJ	JJJ
26	MAY.19	PCD-2/36609/A1-25	MCB	JMG	EBM	FAR/MOP
25	OCT.17	PCD-2/35588-1/A1-24	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP
24	FEB.15	PCD-2/35193-A/A1-23	EBM	JMG	MCB	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE GAS-OIL DE LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA

FIG. E.S. Nº: 9.5-22

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/M-874 | CLASE: C | EDICION: 27

2M-874-26.DGN