UNIDAD DE FILTRADO NORMAL / EMERGENCIA (80A06A)

UNIDAD DE FILTRADO NORMAL/ EMERGENCIA (80A06B)

(80M22A1/A2)
(80M23A1/A2)

RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO PARA POST LOCA (NOTA 4) (NOTA 5)

AL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

AL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SISTEMA INYECCION SEGURIDAD

(80B01A)

(80B01B)

(80B01C)

(80B01D)

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL/EMERGENCIA

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL/EMERGENCIA

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL/EMERGENCIA

UNIDAD DE REFRIGERACION NORMAL/EMERGENCIA

UNIDADES DE REFRIGERACION DE LA CAVIDAD DEL REACTOR (VER 2/M-880.4)

80B04B

80B04A

PATINILLO Nº1
1600x2700
VER NOTA 1

PATINILLO Nº2

PATINILLO Nº3
2050x1700
VER NOTA 1

PATINILLO Nº4
2500x1700
VER NOTA 1

10E01C

10E01B

10E01A

10V02

10V01

10P01C

10P01B

10P01A

10P02A

10P02B

15T01C

15T01B

15T01A

PLENUM

80D27

80D28

80D29

80D30

80D31

80D32

80D33

80D34

80D35

80D36

80D37

80D39

80D40

VER NOTA 1

VER NOTA 2

NOTA 1

NOTAS

1.- PANELES DE ALIVIO DE PRESION DE LA ONDA DE CHOQUE (ROTURA DE LINEA DE VAPOR) EN EL EXTREMO SUPERIOR Y LATERAL DEL PATINILLO. LOS PANELES SERAN DEL TIPO DE DISCO DE RUPTURA, CONSTRUIDOS DE CHAPA DE ACERO Y ESTANCOS AL AIRE. LA ROTURA DEL DISCO SE PRODUCIRA AL ALCANZARSE EN LOS PATINILLOS LA SOBREPRESION DIFERENCIAL DE 1 PSI.

2.- PUERTA ESTANCA AL AIRE EN PLENUM DE DESCARGA PROVISTA DE GATILLO, MUELLES Y FUSIBLE TARADO A 135º F PARA APERTURA RAPIDA. SE PRODUCIRA LA APERTURA EN CONDICIONES DE L.O.C.A.

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

4.- HAY 22 PARs DISTRIBUIDOS POR TODA LA CONTENCION: 80M22A1/A2 -B1/B2 -C1/C2 -D1/D2; 80M23A1/A2 -B1/B2 -C1/C2 -D1/D2 -E1/E2 -F1/F2 -G1/G2 -H1/H2 -I1/I2 -J1/J2 -K1/K2 -L1/L2 -M1/M2 -N1/N2 -O1/O2 -P1/P2 -Q1/Q2 -R1/R2

5.- LOS SIGUIENTES PARs ESTAN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD: 80M22A1, 80M22A2, 80M22B1, 80M22B2, 80M22C1, 80M22C2, 80M22D1 Y 80M22D2

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-880.2 GRUPO I REV.5

ACTUALIZADO IDR JUN-2025

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
15	JUN.25	ASC-A/35428-2-F1/A1-14	MCF	ACC ENYPESA	JLM	JNC/ MOP
14	MAR.18	PCD-2/36056/A1-13	OCF	FSS	EBM	FAR/MOP
13	NOV.16	PCD-2/32686/A1-11	SOL	OBD	EBF	IDG
12	JUL.15	PAC-14/7231/01	DGM	JMG	MCB	FAR/MOP
11	NOV-10	PCD-2/31553/A2-10	BSD	IOH	OVA	FAR/MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA DE REFRIGERACION NORMAL Y EMERGENCIA DE LA CONTENCION

FIG. E.S. Nº : 6.2-52

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-880.2	C	15

* "EL PLANO REVISION...6...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...5..."

LA REVISION 9 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 8.

2/M-880.2-15.DGN