2/M-881.5

SALA DE EMBIDONADO

(24M01)

SALA DE COMPACTADO

81FD183

81D93 81D91

UNIDAD DE FILTRADO

81D92

81D94

EVAPO-RADOR 81B78

(11E02)

(38F04) (38F05) (38D02A) (38D02B) (38D03A) (38D03B)

(38E01B)

(38E01A)

(NOTA 3) (NOTA 4)

DE EDIFICIO AUXILIAR EL.57.500 M-881.6(I-8)

A EDIFICIO AUXILIAR EL.42.500 HASTA EL 46.500 M-881.4(D-8)

A EDIFICIO AUXILIAR EL.57.500 M-881.6(I-9)

DE EDIFICIO AUXILIAR EL.42.500 HASTA EL 46.500 M-881.4(D-8)

TIPICO ID + PP




TABLA DE INSTRUMENTACION PARA MEDIDA DE DEPRESION EN EDIFICIO AUXILIAR EL. 50.000

TAG INSTRUMENTO	RECINTO A			RECINTO B		
	Nº	EDIFICIO	ELEVACION	Nº	EDIFICIO	ELEVACION
ID-8102	20375896B	AUXILIAR	51.500	ATMOSFERA	AUXILIAR	52.700
PP-8116	20375896B	AUXILIAR	51.500	ATMOSFERA	AUXILIAR	52.700

NOTAS:

1 - LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR 2/.

2 - PARA SIMBOLOGIA VER PLANO M-802

3 - PUNTO DE PRUEBA DE DEPRESION DIFERENCIAL ENTRE RECINTOS Y EXTERIOR.

4 - INSTRUMENTO MEDIDOR INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL ENTRE RECINTO Y EXTERIOR EDIFICIO.

LA REVISION 5 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 4.

* "EL PLANO REVISION... 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...3..."

ACTUALIZADO ABR-2019

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-881.5 GRUPO I REV.3

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO AUXILIAR

FIG. E.S. Nº: 9.4-7 PLANTA 50 000

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
8	ABR.19	PCD-2/31029/A2-05	JJUG	FSS	GRM	FAR/MOP
7	FEB.16	PCD-2/35305/A3-05	JSPE	JMG	JLM	FAR/MOP
6	OCT.14	PCD-2/35004/A4-05	SFP	JPP	MGA	FAR/MOP
5	MAR-99	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	MAA	RGF	–

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/M-881.5 | CLASE: – | EDICION: 8

2M-881.5-08.DGN