SVR (NOTA 2)
M-826.2

TJ 8101
PJ 8101

VENTEO DE DESCARGA CONTINUA

DEL EDIFICIO DE COMBUSTIBLE
M-881.9(K-6)

DE AREAS CON ACTIVIDAD (EDIFICIO DE CONTROL)
M-881.15(D-5)

DE UNIDAD DE EXTRACCION DE PURGA (80A10)
M-880.5(C-3)

NOTA 3

MGPI
VCE 8103
PR 8102
PR 8103
PR 8101
PR 8104
MONITOR ALTO RANGO
VM 8197U
VM 8196U
VM 8197V
VM 8196V
26520
26519
26518
81003
81004
TOMA DE MUESTRAS DE GASES
EJ.8106
EJ.8113
Φ900
Φ800
1200 Φ
PLENUM DE DESCARGA
Φ1800
Φ1800

DE SALA PENETRACIONES MECANICAS OPERACION NORMAL.
M-881.7(E-2)

A SALA PENETRACIONES MECANICAS OPERACION NORMAL.
M-881.7(J-2)

TOMA DE AIRE EXTERIOR EN CUBIERTA

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69B)
BP 8197A
BP 8197B
BP 8197C
ZM 8199B
SZ 8199B
L 8199B
PL-83
PL-38

81B78 CONDENSADOR
M.881.5(B-7)
M.881.5(B-7)

81FD114
81FD113
81FD176

400x400
750x650

UNIDADES DE EXTRACCION
1250x1125
Φ1750
ZM 8106
ZF 8111
SZ 8111
SZ 8106
SIF 8111
L 8106
ZM 8107
ZF 8112
SZ 8112
SZ 8107
SIF 8112
L 8107
SZ 8113
ZM 8109
ZF 8113
SIF 8113
L 8109
(81A22A)
(81A22B)
(81A22C)
PF 8111
PF 8112
PF 8113
SD 8101
SD 8108
SD 8111
NOTA 4
SM 8105
SM 8108
SM 8111
AHD 8102
AHD 8106
81749
81750
81751
81752
81753
81754
CF
HEPA
PF
SID 8102A
SID 8102B
SID 8102C
TT 8117
YIT 8117
AHT 8117
TT 8118
YIT 8118
AHT 8118
SID 8103A
SID 8103B
SID 8103C
AHD 8103
AHT 8119
YIT 8119
TT 8119
SID 8106A
SID 8106B
SID 8106C
1750x825
(81D04)
(81D05)
(81D06)
1550x2050
81FD110
1625x1500
NOTA 3

UNIDAD DE SUMINISTRO DE AIRE A EDIFICIO AUXILIAR Y PENETRACIONES MECANICAS (81A23)
3000x1625
900x900
81D49
81D50
900x900
SZ 8114
ZF 8114
SID 8116
AHD 8116
ST 8107
PF
SD 8132
YT 8111
TT 8111
SM 8114
ZM 8115
ZM 8116
SZ 8116
SIF 8114
PF 8114
L 8116
2275x1175
SD 8131
SM 8113
SZ 8115
L 8115
950x950
ESCALERA 1
81D51
475x450
750x750
1575x1425
2M-825.1(M-1)
25060-6-84
1350x1250
1150x1130
81D52
81FD111
81FD130
275x250
225x225
200x150
450x425
450x425
200x150
450x440
400x375
450x425
250x225

ESCALERA 2
1136x1136

SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS CO2
BP 8173
PL-73E
750x450
SZ 8110A
ZM 8110A
81FD131
ABD 8117
SD 8117
BP 8117
PL-65
(81A18)
DESCARGA A LA ATMOSFERA

VENTILACION DE EXTRACCION DE HUMO Y CO2 DE LAS SALAS DE EQUIPO ELECTRICO.
625 x 525
81FD112
CIT 8135
M-883(G-3)
SD 8118
ABD 8118
BP 8122
SID 8119
AHD 8119
81FD115
(81B27)
UNIDAD DE REFRIGERACION DEL EQUIPO ELECTRICO.

100x90
250x225
100x75
2/21M01
PF
ID 8199D
240x225
315x300
235x215
300x290
300x275
225x225
375x350
350x350
250x225
ESCALERA 3
325x325

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69C)
BP 8198A
BP 8198B
BP 8198C
PL-83
ZM 8199C
SZ 8199C
L 8199C
1130x1130

VENTILADOR EXTRACCION HUMOS O IMPULSION AIRE (81A69A)
BP 8196A
BP 8196B
BP 8196C
1375x1250
1275x1250
750x450
ZM 8199A
SZ 8199A
L 8199A
PL-38

M-881.4(G-7) DE EDIFICIO AUXILIAR EL.42500 HASTA 46500
M-881.5(E-8) A EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000
M-881.5(E-8) DE EDIFICIO AUXILIAR PLANTA 50.000

NOTA:
1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.
2.- SVR-SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION. EL DETALLE DE LA CADENA DE MEDIDA SE REPRESENTA EN P&ID M-826.2
3.- TOBERA ISOCINETICA SUMINISTRADA POR MGPI
4.- LA UNIDAD DE FILTRADO DISPONE DE SENSORES DE VIBRACION INALAMBRICOS PARA TOMA DE DATOS Y REGISTRO. VER DIAGRAMA DE REDES 2/J-999.1 PARA MAS DETALLE.

16

ACTUALIZADO
IDR JUL-2025

LA REVISION 11 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 10.

** "EL PLANO REVISION...7..SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

* "EL PLANO REVISION...6..SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...5..."

LA EDICION 19 PROVIENE DE LA EDICION 18 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR
LA EDICION 12 PROVIENE DE LA EDICION 11 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
16	FEB.24	PCD-2/37861/A2-15	MCF	VRA CaPNDe	JER	FAR/MOP
15	OCT-14	PCD-2/35004/A1-14	SFP	JPP	MGA	FAR/MOP
14	SEP-10	PCD-2/31554/A5-13	BSD	JRG	OVA	FAR/MOP
13	MAR-07	PCD-2/20027-C/A2-12 (SC)	EBM/JSA	JCM	FBP/JLL	SMZ/MOP
12	JUN-03	2/20027/A1, A2, A3(F)-11	VOP/CHB	JGV	VBL/CFC	CSP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO AUXILIAR
PLANTA EL.57.500

FIG. E.S. Nº: 9.4-8

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/M-881.6	-	16

2N-881.6---16.DGN