EXTERIOR

(NOTA 5) ID 8104 — PP 8120 (NOTA 4)

EL 50.00
RECINTO DE LA PISCINA

AIRE EXTERIOR

81D02

DAMPER ALIVIO PRESION

EXTERIOR

(NOTA 5) ID 8105 — PP 8121 (NOTA 4)

EL 55.50
RECINTO UNIDAD AIRE
81A29B

81D43

81783-2"-B4

81D45

81D46

81D44

SZ 8151 — L 8151 — BP 8151 — ZM 8151

L 8150 — SZ 8150 — ZM 8150 — BP 8150

MURO DE EQUIPOS

PR 8186B — SR 8186B — TIR 8186B — TR8186B — YIR 8186B — PL-15A — AHR 8186B

(NOTA 6)

PR 8186A — SR 8186A — TIR 8186A — TR8186A — YIR 8186A — PL-15A — AHR 8186A

81B57 — ST 8168

INFERIOR

SUPERIOR

FOSO COMBUSTIBLE GASTADO

(81A29A)

L 8171A — SZ 8171A — ZM 8171A C — ZM 8171A A — ZM 8171A

SID 8189A — SID 8189B — SID 8189C — SID 8189D — AHD 8189

PF — HEPA — CF — HEPA

ST 8164 — SH 8101

TT 8129 — SIT 8128 — AHT 8128 — 81T6D — E.C.

VER NOTA 2

TT8129A1 — TT 8129A1 — TT8129A2 — TT 8129A2

SD 8188 — ABD 8188 — 81D103A

SM 8171

SECUENCIA PERDIDA POTENCIA EXTERIOR

L 8171B — SZ 8171B — ZM 8171B — ZM 8171B A — ZM 8171B C

UNIDADES EXTRACCION DE AIRE EDIFICIO COMBUSTIBLE

(81A29B)

TT8129B1 — TT 8129B1 — TT8129B2 — TT 8129B2

SID 8190A — SID 8190B — SID 8190C — SID 8190D — AHD 8190

PF — HEPA — CF — HEPA

ST 8165 — SH 8103

TT 8129 — SIT 8129 — AHT 8129 — 81T7D — E.C.

VER NOTA 3

ABD 8187 — SD 8187 — 81D103B

SM 8185

ZM 8185A — SZ 8185A — L 8185A — ZM 8185A A — ZM 8185A C

ZM 8185B — SZ 8185B — L 8185B — ZM 8185B C — ZM 8185B A — ZM 8190B

B — E — 81B58 — ST 8169

AL 8102D — IF 8102D — SIF 8102D — PL-501 — (NOTA 9)

PF 8102D — PF 8101D

SIF 8101D — IF 8101D — AL 8101D — PL-501 — (NOTA 8)

LIMITE EDIFICIO COMBUSTIBLE

M-881.6(F-2)
A PLENUM DE DESCARGA.

TT 8101 (NOTA 10)

L 8190A — SZ 8190A — ZM 8190A — SZ 8190B — L 8190B — ZM 8190B

YT 8101 — ST 8127 — SD 8186

AIRE EXTERIOR

PF — HEF — E — B

UNIDAD SUMINISTRO AIRE EDIFICIO MANEJO COMBUSTIBLE (81A28)

SID 8191A — SID 8191B — AHD 8191 — SM 8190

ALTA RADIACION EDIFICIO COMBUSTIBLE (NOTA 7)

SM 8156B

ALTA RADIACION EDIFICIO COMBUSTIBLE (NOTA 7)

SM 8156A

81D01

AIRE EXTERIOR

TIPICO ID + PP




TABLA DE INSTRUMENTACION PARA MEDIDA DE DEPRESION EN EDIFICIO COMBUSTIBLE EL. 50.000 Y EL. 55.50

TAG INSTRUMENTO	RECINTO A			RECINTO B		
	Nº	EDIFICIO	ELEVACION	Nº	EDIFICIO	ELEVACION
ID-8104	20510914C	COMBUSTIBLE	51.400	ATMOSFERA	COMBUSTIBLE	51.000
PP-8120	20510914C	COMBUSTIBLE	51.200	ATMOSFERA	COMBUSTIBLE	51.000
ID-8105	205109200	COMBUSTIBLE	56.700	ATMOSFERA	COMBUSTIBLE	58.200
PP-8121	205109200	COMBUSTIBLE	56.700	ATMOSFERA	COMBUSTIBLE	58.200

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.
2.- ESTE EQUIPO TIENE 6 VALVULAS DE DRENAJE MAS, ENCLAVADAS CERRADAS, CUYA NUMERACION ES: DE 1" LA 81701, 81702, 81703, 81704, 81705 Y DE ¾" LA 81706.
3.- ESTE EQUIPO TIENE 5 VALVULAS DE DRENAJE MAS, ENCLAVADAS CERRADAS, CUYA NUMERACION ES: DE 1" LA 81708, 81709, 81710, 81711 Y DE ¾" LA 81712.
4.- PUNTOS DE PRUEBA DE DEPRESION DIFERENCIAL ENTRE RECINTOS Y EXTERIOR.
5.- INSTRUMENTO MEDIDOR INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL ENTRE RECINTOS Y EXTERIOR EDIFICIO
6.- PARA MAS DETALLES DE LOS MONITORES DE RADIACION VER TEI M-826.1.
7.- LA SEÑAL DE ALTA RADIACION REQUIERE DE UN PERIODO DE CONFIRMACION DE 15 s ANTES DE ACTIVAR LA SEÑAL DE AISLAMIENTO DEL EDIFICIO DE COMBUSTIBLE (SAEC-A/B).
8.- INSTRUMENTO UBICADO EN CUADRO DE CONTROL LOCAL DE LA UNIDAD 81A29A
9.- INSTRUMENTO UBICADO EN CUADRO DE CONTROL LOCAL DE LA UNIDAD 81A29B
10.- SE CAMBIA Y REUBICA EL TRANSMISOR DE TEMPERATURA TT8101 PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DEL RECINTO DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE (PCG).

19

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

** EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

* "EL PLANO REVISION...7...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

ACTUALIZADO GP P.A. MMO AGO-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
19	AGO.20	PCD-2/36682/A1-18	ONF	LAB	MSG	FAR/MOP
18	OCT.18	PCD-2/30674-2/A1-14	GRM/MSG	ICG	EBM/MCF	FAR/MOP
17	MAR.16	PCD-2/30674-4/A1-15	BPP	FSS	JSR	FAR/MOP
16	DIC-15	PCD-2/35305/A2-15	JSPE	JMG	JLM	FAR/MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA HVAC DEL EDIFICIO COMBUSTIBLE

FIG. E.S. Nº: 9.4-13

ESCALAS: ÷

PLANO Nº: 2/M-881.9

CLASE: C

EDICION: 19

2M-881.9---19.DGN