DESCARGA AL EXTERIOR

UNIDAD CLIMATIZADORA (81B90A/B/C/D)

RECINTO MONITORES DE RADIACION

UNIDAD CONDENSADORA (81B90A/B/C/D)

DEL PLENUM DE TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL (81B06B) (NOTA 5)

UNIDAD A/C SALAS EQUIPO ELECTRICO EDIFICIO CONTROL (81B06A) (NOTA 5)

VENTILADORES DE EXTRACCION DE HUMOS Y CO2

DE LAS SALAS DE CONTROL Y COMPUTADOR

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "A"

CENTROS DE POTENCIA (SISTEMA DE EMERGENCIA) TREN "B"

SALA DE CABLES

SALA DE CABLES

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "A"

EQUIPOS INSTRUMENTACION EMERGENCIA TREN "B"

POZO DRENAJES

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS (CO2)

BATERIAS 125V EMERGENCIA(A)

BATERIAS 125V EMERGENCIA(B)

BATERIAS 125V

BATERIAS 220V (A)

BATERIAS 220V (B)

SALA DE BATERIAS "SAMO"

CASETA EQUIPOS EXTRACCION AIRE SALA BATERIAS 125V EMERGENCIA (A) EL 65.00

CASETA EQUIPOS EXTRACCION AIRE SALA BATERIAS 125V EMERGENCIA (B) EL 65.00

SISTEMA INYECCION DE SEGURIDAD

PENETRACIONES ELECTRICAS

Nº DE LINEA				
	81B90A	81B90B	81B90C	81B90D
A	81790-1/2"-B7	81792-1/2"-B7	81790-1/2"-B7	81792-1/2"-B7
B	81791-1/2"-B7	81793-1/2"-B7	81791-1/2"-B7	81793-1/2"-B7

TABLA 1	81B06A	81B06B
1	81736-2"-B4	81734-2"-B4
2	81737-2"-B4	81735-2"-B4
3	81841-3"-B4	81840-3"-B4

SELLO HIDRAULICO (121mm) MINIMO — PARA TAG's VER TABLA 1

DETALLE "A"

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO RA PRECEDIDA POR 2/.
2.- ASPIRACION DIRECTA DE SALA BATERIAS 125V EMERGENCIA (B)
3.- LA COMPUERTA 2/81FD140 DEBE CERRAR EN CASO DE INCENDIO SE DESPLAZA LA COMPUERTA 2/81FD140 EN LA PENETRACION DEL MURO L-6.
4.- LA COMPUERTA 2/81FD175 ENCLAVADA MECANICAMENTE PERMANENTEMENTE ABIERTA.
5.- PARA INFORMACION DE DETALLE E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA UNIDAD 81B06A/B VER PLANOS DE SUMINISTRADOR DE ELLIS AND WATTS Nº K0953-T302-03/04 "PIPING SCHEMATIC"
6.- INSTRUMENTO CON DOS INTERRUPTORES INDEPENDIENTES.
7.- RTD DOBLE, TT-8189A1 CONECTADO A BORNAS DEL PL-81B06A1
8.- RTD DOBLE, TT-8190B1 CONECTADO A BORNAS DEL PL-81B06B1
9.- COMPUERTA NORMALMENTE ABIERTA, SE CERRARA PARA EXTRAER HUMOS DE OTROS LOCALES

ACTUALIZADO ENE-2019

LA REVISION 21 PROCEDE DEL PLANO DE ANA-CNVII CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 20
ESTE PLANO PROCEDE DEL M-881-16 GRUPO I REV.2

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
25	ENE.19	PAC-18/5732/01	GRM	FSS	EBM	FAR/MOP
24	FEB.18	REACTUALIZACION DEL PCD-2/35477-4/A1-23	JER	FSS	MCF	FAR/MOP
23	ENE.18	PCD-2/35477-3/A1-22	JER/GRM	FSS	MCF/MGA	FAR/MOP
22	OCT.17	PCD-2/35588-1/A4-19	MSG	JMG	MCF	FAR/MOP

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION
SISTEMA H.V.A.C. SALAS EQUIPO ELECTRICO
EDIFICIO DE CONTROL

FIG. E.S. Nº : 9.4-3

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/M-881.16	C	25