2/M-883

TANQUE DE EXPANSION 83T03

PL-65 AHN 8302 SN 8302 ABN 8301 SN 8301 IN 8303

BATERIA UNIDAD 81A33 — BATERIA UNIDAD 81A32 — BATERIA UNIDAD 81A31 — BATERIA UNIDAD 81B27 — BATERIA UNIDAD 81B25 — BATERIA UNIDAD 81B13 — BATERIA UNIDAD 81B01

BOMBAS DE AGUA FRIA

SUMIDERO

DRENAJE 1" 83041

DEPOSITO DE INHIBIDOR DE CORROSION DE 24"ø x1m.

AL SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

DEL SISTEMA DE AGUA TRATADA

CAMBIADOR DE CALOR ENFRIADOR DE REFRIGERACION TERMICA (12E02)

CAMBIADOR DE CALOR REFUERZO REFRIGERACION CAVIDAD DEL REACTOR (42E07)

ENFRIADOR ACEITE UNIDAD ENFRIAMIENTO (83B01A)

ENFRIADOR ACEITE UNIDAD ENFRIAMIENTO (83B01B)

EVAPORADOR — CONDENSADOR — COMPRESOR CENTRIFUGO — MCQUAY — NOTA 4

83B01A — 83B01B — GRUPOS DE ENFRIAMIENTO DE AGUA

CONTROL UNIDAD 83B01A — CONTROL UNIDAD 83B01B — PL-60B1 (NOTA 7) — PA204 (NOTA 6) — OPM — NOTA 5

EL. 57.50 — EL. 50.00 — EL. 42.50 — EL. 35.00

5.- SEÑALES A ORDENADOR

OVATION		SAMO	
TT8331A	TT8331B	TC8350A	TC8350B
TT8332A	TT8332B	TC8352A	TC8352B
TT8333A	TT8333B	TI8346A	TI8346B
TT8334A	TT8334B	TP8341A	TP8341B
TT8335A	TT8335B	TP8342A	TP8342B
TT8336A	TT8336B	TP8343A	TP8343B
TT8337A	TT8337B	TT8331A	TT8331B
TT8338A	TT8338B	TT8332A	TT8332B
TT8339A	TT8339B	TT8334A	TT8334B
TP8340A	TP8340B	TT8335A	TT8335B
TP8341A	TP8341B	TT8336A	TT8336B
TP8342A	TP8342B	TT8337A	TT8337B
TT8343A	TT8343B	TT8338A	TT8338B
TI8346A	TI8346B	TT8339A	TT8339B
X8347DLA	X8347DLB	X8347DLA	X8347DLB
TK8348A	TK8348B		
TQ8349A	TQ8349B		
TC8350A	TC8350B		
TC8351A	TC8351B		
TC8352A	TC8352B		
TC8353A	TC8353B		
TC8354A	TC8354B		

6.- UBICADO EN SALA SAMO

7.- LOS INSTRUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL DE LA UNIDAD, SE REPRESENTAN EN EL LOGICO J-883.


NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- EL DISCO DE LA VALVULA LLEVA UN TALADRO DE 4mm ∅

3.- (α) SUMINISTRADO POR ALFA-LAVAL

4.- CADA RECIPIENTE DISPONE DEL SIGUIENTE TIPICO:



	83B01A		83B01B	
	CONDENS	EVAPOR	CONDENS	EVAPOR
V1	83111	83117	83107	83120
V2	83109	83118	83116	83121
V3	83110	83119	83135	83122
V4	83123	83126	83129	83132
V5	83124	83127	83130	83133
V6	83125	83128	83131	83134

LA REVISION 10 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 9.

** "EL PLANO REVISION...8...SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...7..."

* "EL PLANO REVISION...7...SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION...6..."

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-883 GRUPO 1 REV. 6

ACTUALIZADO IDR NOV-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
15	MAY.22	PCD-2/37595/A1-14	RVG	LAB	–	EBM	–	FAR MOP
14	OCT.11	PCD-2/21777/A1-13	EBM/JLL	JMG	–	MCB/MMC	–	FAR/MOP
13	FEB.11	PCD-2/21773/A6-11	SAR	IOH	–	DMVE	–	FAR/MOP
12	ENE.07	PCD-2/20321-1/A1,A4-11, PCD-2/20321-2/A2,A5-11	EBM/JLL	MPM	–	FAR/JSR	–	SMZ/MOP
11	ABR.00	INCLUIDA CMD-2/ST-1053 (H.I. REV 0)	CEV	CGC	MTA	CFC	JP/JAB	CSP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. AGUA ENFRIADA

FIG. E.S. Nº: 9.5-27

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-883	–	15

2M-883-1-15 DGN