2/M-884.3

84B20 UNIDAD DE REFRIGERACION DEL C.A.T.

AIRE EXTERIOR

AIRE EXTERIOR

AIRE EXTERIOR

84A21 UNIDAD DE FILTRAC DEL C.A.T.

84B20 UNIDAD DE CONDENSACION DEL C.A.T.

PARA CONEXION A SISTEMA AGUA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD

ALTA RADIACION CAT

2/M-826.1 (K-2)

2/M-893.2 (G-6)

93558-2''-A10

SPCI

PRE FILTRO | PRE HEPA | FILTRO CARBONO ACTIVO | FILTRO CARBONO ACTIVO | POST FILTRO HEPA

61.000

57.000

NOTA

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR 2/

2.- EL ST ENVIA SEÑAL DE TEMP. AMBIENTE Y PERMITE AJUSTAR LA CONSIGNA DE TEMP. DESEADA.

9

AAF SUMINISTRADO POR AMERICAN AIR FILTER

LA REVISION .3 PROCEDE DEL PLANO DE I.C.N.A. CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION .2.

* "EL PLANO REVISION ..1.. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..0.."

** EL PLANO REVISION .2. SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA /INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION .1.

ACTUALIZADO IDR ENE-2026

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
9	DIC.25	ASC-A/36894-F1/A2-08, ASC-A/36894-F2/A3-08 Y ASC-A/36894-F3/A4-08	JER	VRA	JLM	JNC/MCP
8	FEB.21	ASC-A/36893-F0/A2-07	JLM	MMA	JSR	FAR/MCP
7	OCT.14	PCD-2/35004/A1-06	SFP	JPP	MGA	FAR/MCP
6	ABR.13	PCD-2/22086-2/A1-05	JSR	JMG	MSG	FAR/MCP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIO DE CONTROL CENTRO DE APOYO TECNICO

FIG. E.S. Nº : 9.4-19

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: 2/M-884.3

CLASE: C

EDICION: 9

2M-884.3-09.DGN