C/J-889.15

OPERACIÓN DE EQUIPOS					
TAG	ELEMENTO	MODO I	MODO II	MODO III	MODO IV
ZM8901	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8902	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8903	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA	CERRADA
ZM8904	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8905	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	CERRADA	CERRADA	ABIERTA
ZM8906	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8907	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8908	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA	CERRADA
ZM8909	COMPUERTA MOTORIZADA	ABIERTA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8910	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	CERRADA	CERRADA	ABIERTA
ZM8911	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8912	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8913	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
ZM8914	COMPUERTA MOTORIZADA	CERRADA	ABIERTA	CERRADA	CERRADA
89B52	VENTILADOR UNIDAD DE FILTRADO 89A10	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B53	BATERÍA ELÉC. UNIDAD FILTRADO 89A10 ETAPA 1	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B54	BATERÍA ELÉC. UNIDAD FILTRADO 89A10 ETAPA 2	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B55	VENT. IMPULSIÓN UNIDAD CLIMATIZADORA 89B50	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89B56	VENT. RETORNO UNIDAD CLIMATIZADORA 89B50	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89B20	BATERÍA ELÉCTRICA UNIDAD CLIMATIZADORA 89B50	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89A15	EXTRACTOR ASEOS Z. SOBREPRESIÓN 6 M.M.C.A (A)	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89A14	EXTRACTOR COCINA Z. SOBREPRESIÓN 6 M.M.C.A (A)	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89A16	EXTRACTOR HUMOS Z. SOBREPRESIÓN 6 M.M.C.A (A)	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
89B57	VENTILADOR UNIDAD DE FILTRADO 89A11	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B58	BATERÍA ELÉCTRICA UNID. FILTRADO 89A11 ETAPA 1	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B18	BATERÍA ELÉCTRICA UNID. FILTRADO 89A11 ETAPA 2	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89B59	VENT. IMPULSIÓN UNIDAD CLIMATIZADORA 89B51	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89B21	VENT. RETORNO UNIDAD CLIMATIZADORA 89B51	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89B19	BATERÍA ELÉCTRICA UNIDAD CLIMATIZADORA 89B51	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
89A12	EXTRACTOR ASEOS Z. SOBREPRESIÓN 3 M.M.C.A (B)	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
89A13	EXTRACTOR HUMOS Z. SOBREPRESIÓN 3 M.M.C.A (B)	APAGADO	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO

OPERACIÓN DE EQUIPOS					
TAG	ELEMENTO	MODO I	MODO II	MODO III	MODO IV
88B11	ENFRIADORA	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B12	ENFRIADORA	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B13	ENFRIADORA	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B14	ENFRIADORA	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B06	FANCOIL SALA DE COMUNICACIONES	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B05	FANCOIL SALA ELÉCTRICA	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B07	FANCOIL SALA DE COMPRESORES	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B08	FANCOIL SALA DE COMPRESORES	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B09	FANCOIL SALA DE COMPRESORES	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88B10	FANCOIL SALA DE COMPRESORES	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88P01	BOMBA ALIMENTACIÓN CLIMATIZADORAS	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
88P02	BOMBA ALIMENTACIÓN FANCOILS	ENCENDIDO	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	FEB-17	NCD C/32598-2-01	-	O. Oliver	-	D. Ramírez	-	A. Costa

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

NUCLEAR SERVICES

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPOS 1 Y 2

DIAGRAMA LÓGICO
SISTEMA H.VAC. EDIFICIO CAGE
MODOS FUNCIONAMIENTO SISTEMA H.V.A.C.

ESCALAS:	PLANO N.º	CLASE:	EDICION:
÷	C/J-889.15	-	0

C:\889.15-001-00.DGN