C/J-891.2

BOMBAS TRANSFERENCIA AGUA DESMINERALIZADA

ARRANQUE / PARADA — 1/SM-9121

ARRANQUE / PARADA — C/SM-9121 PL-28

ARRANQUE / PARADA — 2/SM-9121

BOMBA "C" MARCHA — 1,5-15 Seg.

BAJA PRESION COLECTOR DESCARGA C/SP-9104A

MANUAL: A-B / B-C / C-A — C/SM-9103 PL-28

ALTA PRESION COLECTOR DESCARGA C/SP-9104B

BOMBA "B" PARADA — 5-50 Seg.

BOMBA "A" MARCHA — 1,5-15 Seg.

BAJA PRESION COLECTOR ASPIRACION C/SP-9114

BOMBA "B" MARCHA — 1,5-15 Seg.

ARRANQUE / PARADA — 1/SM-9123

ARRANQUE / PARADA — C/SM-9123 PL-28

ARRANQUE / PARADA — 2/SM-9123

1/AL-9121 2/AL-9121 — DEAM BOMBA "A" — C/AL-9121 PL-28

3 Seg.

1/ABP-9114 2/ABP-9114 C/ABP-9114 PL-28

1/AL-9123 2/AL-9123 — DEAM BOMBA "C" — C/AL-9123 PL-28

BOMBA "A" PARADA — 5-50 Seg.

ARRANQUE / PARADA — 1/SM-9122

ARRANQUE / PARADA — C/SM-9122 PL-28

ARRANQUE / PARADA — 2/SM-9122

BOMBA "C" PARADA — DEAM BOMBA "B" — 5-50 Seg.

PL-28 C/AL-9122

1/AL-9122 2/AL-9122

8 — C/91P08A — MARCHA / PARADA — C/M-891.1 — 1/L-9121 2/L-9121 — C/L-9121 PL-28

8 — C/91P08B — MARCHA / PARADA — C/M-891.1 — 1/L-9122 2/L-9122 — C/L-9122 PL-28

8 — C/91P08C — MARCHA / PARADA — C/M-891.1 — 1/L-9123 2/L-9123 — C/L-9123 PL-28

BOMBA AGUA DESMINERALIZADA A BALSA SALVAGUARDIAS

ARRANQUE / PARADA — C/BP-9192 C/PL-841

C/TP-9145 PRESION > 11,5 bar

8 — C/91P92 — MARCHA / PARADA — C/M-891.1 — LOCAL C/L-9192 C/PL-841

BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	PERMISIVO MARCHA	LOCAL LAMPARA	TREN
C/91P92	C/BP-9192	C/TP-9145	C/L-9192	N

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 1/ (8) C/ Ó 2/.

ACTUALIZADO FEB-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
8	FEB.22	PAC-21/2732/01	ONF	LAB	JLM	MOP
7	JUN.15	PCD-C/30241-A/A1-06	JSPE	JMG	JLM	MOP
6	MAR.15	PCD-C/30241-A/A1-05	JSPE	JRG	JLM	MOP
5	AGO-13	PCD-C/30241-1/A2-04	JSPE	JMG	JSR	MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA

ESCALAS: - | PLANO Nº: C/J-891.2 | CLASE: C | EDICION: 8

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

C/J-891.02-08 DGN

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9