

J-811.2

VALVULAS DIVERSAS



VALVULAS DE AISLAMIENTO DEL TANQUE DE CONTROL DE VOLUMEN




TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ALARMA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
VM-1123	BP-1123	RSA-B	SZ-1123	L-1123	3.1.1 L-18	3.3-AL13	SI (NOTA 2)	VM1123-A	VM1123-C	B
VM-1126	BP-1126		SZ-1126	L-1126	3.1.2 L-18		SI (NOTA 2)	VM1126-A	VM1126-C	
VM-1127	BP-1127		SZ-1127	L-1127	3.1.3/4 L-18		SI (NOTA 2)	VM1127-A	VM1127-C	


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VCN

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	PERMISIVO DE CIERRE		FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	TREN
VCN-0115C	BP-0115C	IS-A	SN0115B	SZ-0115B	SZ-0115C	L-0115C	2.1-L0020	SI (NOTA 2)	VCN0115C	A
VCN-0115E	BP-0115E	IS-B	SN0112	SZ-0115D	SZ-0115E	L-0115E	8.1-L0020	SI (NOTA 2)	VCN0115E	B

VALVULAS DIVERSAS



VALVULA DE APORTACION DE EMERGENCIA




TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VM

	VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ALARMA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
(NOTA 6)	VM-1124	BP-1124	SZ-1124	L-1124 (NOTA 7)	1.3.2-L0018	3.3-AL13	SI (NOTA 2)	VM1124-A	VM1124-C	A
(NOTA 3)	VM-1135	BP-1135	SZ-1135	L-1135			SI (NOTA 2)	VM1135-A	VM1135-C	
(NOTA 6)	VM-1142	BP-1142	SZ-1142	L-1142 (NOTA 7)	2.3.2-L0018		SI (NOTA 2)	VM1142-A	VM1142-C	
(NOTA 6)	VM-1143	BP-1143	SZ-1143	L-1143 (NOTA 7)	3.3.1-L0018		SI (NOTA 2)	VM1143-A	VM1143-C	B
M-811.1	VM-1144	BP-1144	SZ-1144	L-1144	1.1-L0017		SI (NOTA 2)	VM1144-A	VM1144-C	
	VM-1145	BP-1145	SZ-1145	L-1145	1.2-L0017		SI (NOTA 2)	VM1145-A	VM1145-C	
	VM-1146	BP-1146	SZ-1146	L-1146	1.3-L0017		SI (NOTA 2)	VM1146-A	VM1146-C	


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VCN

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	TREN
VCN-0115D	BP-0115D	IS-B	SN-0115B; SN-0112	SZ-0115D	L-0115D	3.1-L0022	SI (NOTA 2)	VCN0115D	B

VALVULAS DIVERSAS



VALVULAS VENTEO ASPIRACION BOMBAS CARGA



TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VN

VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VN-1128	BP-1128	SZ-1128	L-1128	N
VN-1130	BP-1130	SZ-1130	L-1130	
VN-1131	BP-1131	SZ-1131	L-1131	
VN-1159	BP-1159	SZ-1159	L-1159	

23

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VN

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	PERMISIVO DE CIERRE		FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR	TREN
VN-1165	BP-1165	IS-A	SN-0115B	SZ-0115C	SZ-1165	L-1165	2.2-L0020	VN1165	A
VN-1166	BP-1166	IS-B	SN-0112	SZ-0115E	SZ-1166	L-1166	8.2-L0020	VN1166	B

EL PLANO REVISION 15 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 14

* EL PLANO REVISION 9 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800

3.- LA VM-1135 LLEVA LA SEÑAL DE ORDENADOR VM-1135-C EN NO 100% CERRADA AL CONTRARIO DE LO REPRESENTADO EN EL LOGICO.

4.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

5.- ANULADA

6.- ESTA VALVULA TIENE QUE PERMANECER ABIERTA Y DESENERGIZADA CON EL INTERRUPTOR ABIERTO Y ENCLAVADO ADMINISTRATIVAMENTE EN LOS MODOS 1, 2 Y 3.

7.- LAS LAMPARAS DE SALA DE CONTROL Y DE LOS CCM ESTARAN APAGADAS EN LOS MODOS 1, 2 Y 3.

LA EDICION 16 PROVIENE DE LA EDICION 15 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO IDR NOV-2024

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
23	DIC.23	PCD-1/36671/A1-22	JLM	JMG	JSR	MOP
22	NOV.21	PCD-1/37304/A1-21	JLM	JMG	JSR	MOP
21	ABR.16	PCD-1/31506-1/A1-19	JSAR	MPM	CBF	SMZ
20	JUN.15	PCD-1/35595/A2-19	MCF	JRG	JSR	MOP
19	OCT-12	PCD-1/32768/A10-18	JSPE	JMG	MCF	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y VOLUMEN

ESCALAS: -/- | PLANO Nº: J-811.2 | CLASE: C | EDICION: 23

1-J-811.02-23.DGN