J-819-016

CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

TP 0472

TN 0470

TT 0471

RTD

TANQUE ALIVIO PRESIONADOR (10T01)

YQP0472

YP0472

YP0472A

TP0472

IP 0472 P-1

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CX06A)

QUAL

SP 0472A

SP 0472B

SP0472A

SP0472B

IF YN/ NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0472)

ORDEN DE CIERRE VCP-0472 (J-810.1)

YQN0470

YN0470A

YN0470B

TN0470

IN 0470 P-1

SN 0470A

SN 0470B

SN0470A

SN0470B

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0470A)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0470B)

YTO471

YT0471A

YT0471B

TT0471

IT 0471 P-1

ST 0471

STO471

YT/

ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0471)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC.DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

4386

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP. Fecha 08/06/2021

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. /6 V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE DE ALIVIO DEL PRESIONADOR

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	DSQ	LAB	–	CBF	–	JSAR

ESCALAS: 1/1 | PLANO Nº: J-819-016 | CLASE: – | EDICION: 0

J-819-016-00_31506-1.DGN