J-819-022

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TP 0121 — AGUA BORADA DESCARGA BOMBAS DE CARGA

YQP0121 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL

SP 0121 — SPO121 — 1F — YP/ — NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0121)

YPO121 — IP 0121 C-3

YPO121A — TPO121

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

TT 0123 RTD — SALIDA AGUA CAMBIADOR REGENERATIVO

YTO123 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A) — QUAL

YTO123A — IT 0123 C-3

YTO123B — TT0123

TT 0143 RTD — AGUA SALIDA CAMBIADOR DE LA DESCARGA

(J-819-021)

YTO143 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A) — QUAL

ST 0143 — STO143 — OF — YT/ — ORDEN VIA ABIERTA AL TANQUE VCT-0143 ALARMA ALTA TEMP. (AHT-0143) (J-811.3)

YTO143A — IT 0143 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

TT 0116 RTD — SALIDA FILTROS AGUA CIERRES BOMBAS DE REFRIGERACION DEL REACTOR

YTO116 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL

ST 0116 — STO116 — 1F — YT/ — NC — ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0116)

YTO116A — IT 0116 P-1

YTO116B — TT0116

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TT 0141 RTD — LINEA ALIVIO DESCARGA CAMBIADOR REGENERATIVO

YTO141 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL

ST 0141 — STO141 — OF — YT/ — NC — ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0141)

YTO141A — IT 0141 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

4392

DST-IDC CONFIGURADO ESP: Fecha: 08/06/2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VDBF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	GSG	LAB	–	CSF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 22V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

ESCALA: ÷ | PLANO Nº: J-819-022 | CLASE: – | EDICION: 0

J-819-022_31506-1.DGN