J-819-023

CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

PF 0150
TF 0150
AGUA SAL CAMBIADOR DE LA DESCARGA

TT 0139
RTD
SALIDA CAMBIADOR DESCARGA AUXILIAR

TP 0138
SALIDA CAMBIADOR DESCARGA AUXILIAR

YQF0150
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
QUAL
YF0150
YF0150A
SF 0150
SF0150
1F
YF/
NC
ALARMA ALTO CAUDAL (AHF-0150)
IF 0150 C-3
TF0150

YT0139
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
QUAL
YT0139A
YT0139B
ST 0139
ST0139
1F
YT/
NC
ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0139)
TT 0139 P-1
TT0139

YQP0138
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
QUAL
YP0138
IP 0138 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR V.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP: Fecha: 08/06/2022

4393

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | EST. | REAL. | COMP. | VERIF. | SUPERV. | APROB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JUN-13 | PARA PCD-1/31506-1 | GSG | LAB | – | CBF | – | JSAR |

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 23V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| – | J-819-023 | – | 0 |

J-819-023-00_31506-1.DGN