J-819-024

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TT 0376 — RTD — DESCARGA ENFRIADOR REGENERACION TERMICA
TT 0379 — RTD
TT 0389 — RTD — SALIDA DESMINERALIZADORES IONICOS REGENERACION TERMICA
TF 0375 / PF 0375 — DESCARGA DEL ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA
TF 0385 / PF 0385 — COLECTOR DE RETORNO SISTEMA REGENERACION TERMICA
TANQUE DE EQUILIBRIO DEL ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA (1ZT01) — TN 0380

YT0378 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL — YT0378A — IT 0378 P-1
YT0379 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL — YT0379A — IT 0379 P-1
YT0389 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL — YT0389A — IT 0389 P-1; YT0389B — TT0389
YQF0375 — YF — YF (SEL) — QUAL — ALARMA DE ACCION ALTERNATIVA (AL-CA06B) — ACCION ALTERNATIVA (NOTA 3)
YF — YF0375 — IF 0375 P-1
CF (PID) — PUNTO DE CONSIGNA AJUSTABLE EN ESTACION AUTOMATICO-MANUAL — CF 0375W SCDR
CFY — CIF0375 — SEÑAL DE CONTROL VCF-0375
YQF0385 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL — YF — YF0385 — IF 0385 P-1; YF0385A — TF0385
YQN0380 — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — QUAL — YN0380 — IN 0380 P-1
SN 0380A — SN0380A — 1F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (ABN-0380A)
SN 0380B — SN0380B — 1F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0380B)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REN. DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 'V'.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- EN CASO DE ORDEN DE ACCION ALTERNATIVA POR MALA CALIDAD EN LA SEÑAL DE ENTRADA TF-0375 LA ESTACION AUTOMATICO-MANUAL CIF-0375W PASA A MANUAL.

4.- BUS DE DATOS:
1=: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)

4394

DST-IDC CONFIGURADO ESP.: Fecha: 08/06/2021

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 24V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	GSG	LAB	–	CBF	–	JSAR

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1
DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE REGENERACION TERMICA

ESCALAS: – | PLANO Nº: J-819-024 | CLASE: – | EDICION: 0

J-819-024_DIA_31506_1.DGN