J-819-025

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TANQUE DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (1ST01A)

TN 0106

TN 0161

TANQUE DE ACIDO BORICO CONCENTRADO (1ST01B)

TI 0118

TN 063

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

YQN0106 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

SN 0106A (J) → SN0106A → 1F YN/ NC → ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0106A)

SN 0106B (L) → SN0106B → 1F YN/ NC → ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0106B)

SB 0106D (LL) → SN0106D → 1F YN/ NC → ALARMA NIVEL NULO (ANN-0106D)

YN0106 → IN 0106 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

YQN0161 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SN 0161A (J) → SN0161A → 1F YN/ NC → ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0161A)

SN 0161B (L) → SN0161B → 1F YN/ NC → ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0161B)

SB 0161D (LL) → SN0161D → 1F YN/ NC → ALARMA NIVEL NULO (ANN-0161D)

YN0161 → IN 0161 P-1

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

YQN0108 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

SN 0108A (J) → SN0108A → 1F YN/ NC → ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0108A)

SN 0108B (L) → SN0108B → 1F YN/ NC → ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0108B)

SB 0108D (LL) → SN0108D → 1F YN/ NC → ALARMA NIVEL NULO (ANN-0108D)

YN0108 → IN 0108 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

YQN0163 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SN 0163A (J) → SN0163A → 1F YN/ NC → ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0163A)

SN 0163B (L) → SN0163B → 1F YN/ NC → ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0163B)

SB 0163D (LL) → SN0163D → 1F YN/ NC → ALARMA NIVEL NULO (ANN-0163D)

YN0163 → IN 0163 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC CONFIGURADO ESP: Fecha: 08/06/2023

4395

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	GSG	LAB	–	CBF	–	JMAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 25 V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUES DE ACIDO BORICO

ESCALAS: – | PLANO Nº: J-819-025 | CLASE: – | EDICION: 0

1-J-819-025-AC_31506-1.DGN