J-819-026

CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TF 0605A

PF 0605A

SALIDA CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL "A"

YQF0605A

YF

Fra

SEL

QUAL

ALARMA DE ACCION ALTERNATIVA (AL-CA06B)

ACCION ALTERNATIVA (NOTA 3)

YF0605A1

YF0605A2

TF0605A

SF 0605A

SFD605A

1F

YF/

NC

ALARMA BAJO CAUDAL (ABF-0605A)

PID

CF

PUNTO DE CONSIGNA AJUSTABLE EN ESTACION AUTOMATICO-MANUAL

CFY

CIF0605A

SEÑAL DE CONTROL YCF-0605A

IF 0605A C-1

CIF 0605AW SCDR

CIF 0605A C-1

TREN N / CABINA A-8 / DROP 12/62

TF 0605B

PF 0605B

SALIDA CAMBIADOR DE CALOR RESIDUAL "B"

YQF0605B

YF0605B1

YF0605B2

TF0605B

SF 0605B

SFD605B

ALARMA BAJO CAUDAL (ABF-0605B)

IF 0605B C-3

CIF 0605BW SCDR

CIF 0605B C-3

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- EL CONTROL MANUAL MANDA SOBRE CUALQUIER SEÑAL. CUANDO ACTUA ACCIONA UNA ALARMA EN SALA DE CONTROL (AL-CA06B/AL-CA08B).

3.- EN CASO DE ORDEN DE ACCION ALTERNATIVA POR MALA CALIDAD EN LA SEÑAL DE ENTRADA TF-0605A LAS ESTACIONES AUTOMATICO-MANUALES CIF-0605A Y CIF-0605AW PASAN A MANUAL.

4.- EN CASO DE ORDEN DE ACCION ALTERNATIVA POR MALA CALIDAD EN LA SEÑAL DE ENTRADA TF-0605B LAS ESTACIONES AUTOMATICO-MANUALES CIF-0605B Y CIF-0605BW PASAN A MANUAL.

5.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

6.- BUS DE DATOS:
1: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)
2 Y 3: BUS PROPETARIO DE WESTINGHOUSE (VIA RS-422)

4396

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: Fecha: 08/06/2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA FCD-1/31506-1	OSQ	LAB	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 26V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE EVACUACION DE CALOR RESIDUAL

ESCALAS: –
PLANO Nº: J-819-026
CLASE: –
EDICION: 0

L-819-026-00_31506-1.DGN