J-819-029

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TP 0921
TP 0923
TN 0920
TN 0922
TANQUE ACUMULADOR (1ST01A)

TREN N / CABINA A-7 / DROP 9/59

YQP0923 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)
YQN0922 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

SP 0923A — SPO923A — 1F — YP/ NC — ALARMA ALTA PRESION (AHP-0923)
SP 0923B — SPO923B — 1F — YP/ NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0923)
SN 0922A — SNO922A — 1F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0922)
SN 0922B — SNO922B — 1F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0922)

YP0923 → IP 0923 P-1
YN0922 → IN 0922 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0920 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
YQP0921 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SN 0920A — SNO920A — 1F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0920)
SN 0920B — SNO920B — 1F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0920)
SP 0921A — SPO921A — 1F — YP/ NC — ALARMA ALTA PRESION (AHP-0921)
SP 0921B — SPO921B — 1F — YP/ NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0921)

YN0920 → IN 0920 P-1
YP0921 → IP 0921 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC.DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC CONFIGURADO

4399

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	GSG	LAB	–	CBF	–	JAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 29V

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE ACUMULADOR "A"

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: J-819-029 | CLASE: – | EDICION: 0

1-819-029-00_31506-1.DGN