CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TP 0925

TP 0927

TANQUE ACUMULADOR (15T01B)

TN 0924

TN 0926

TREN N / CABINA A-7 / DROP 9/59

YQP0927 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CJ07A)

SP 0927A — SPO927A — F — YP/ NC — ALARMA ALTA PRESION (AHP-0927)

SP 0927B — SPO927B — F — YP/ NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0927)

YPO927 — IP 0927 P-1

YQN0926 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CJ07A)

SN 0926A — SN0926A — F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0926)

SN 0926B — SN0926B — F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0926)

YN0926 — IN 0926 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0924 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CJ06A)

SN 0924A — SN0924A — F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0924)

SN 0924B — SN0924B — F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0924)

YN0924 — IN 0924 P-1

YQP0925 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CJ06A)

SP 0925A — SPO925A — F — YP/ NC — ALARMA ALTA PRESION (AHP-0925)

SP 0925B — SPO925B — F — YP/ NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0925)

YPO925 — IP 0925 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP: Fecha: 08/06/2021

4400

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	QSG	LAB	–	CBF	–	SAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 80 V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE ACUMULADOR "B"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
±	J-819-030	–	0

J-819-030-00_31506-1.DGN