J-824.8

BLOQUEO DE RESINAS. POLIPASTO RESINAS

SUBIR
BP-2483B
PL-14R

BAJAR
BP-2483A
PL-14R

PARAR
BP-2483C
PL-14R

MANUAL
AUTOMATICO
SM-2489
PL-14R

AGITADOR FUNCIONANDO 24G10
SEÑAL INTERNA PLC
(J-824.6)

4

CABEZAL APOYADO
SZ-2483B

CABEZAL F.C. ARRIBA
SZ-2483C

F.C. VALVULA DESCARGA
RESINAS 100% CERRADA
SZ-2438A

DOSIFICADOR CEMENTO
PARADO
24G09 (K1 R18)

F.C. REPOSO CABEZAL
SZ-2483A

DISPARO ELECTRICO
POLIPASTO
(GV1 U11)

BIDON EN LLENADO
SZ-2493C

MESA SUBIDA
SZ-2494N

SUBIR
102L32 (J-824.8)

BAJAR
102L32 (J-824.8)

L-2483D
PL-14R

L-2483A
PL-14R

L-2483E
PL-14R

L-2483C
PL-14R

3 Seg.

3 Seg.

102L32
SUBIR
BAJAR
PARO

MARCHA ASCENDENTE
102L32 (J-824.8)
MARCHA DESCENDENTE
102L32 (J-824.8)

ENCLAVAMIENTO
CAMINO RODILLOS
24TR3 (J-824.10)

NOTA 2

BLOQUEO DE RESINAS. VALVULA DOSIFICACION DESECHOS

MANUAL
AUTOMATICO
SM-2489
PL-14R

ABRIR
BP-2438D
PL-14R

VN-2438
ABRIR
CERRAR
M-824.1

V

R

PL-14R

PRESION AIRE SERVICIO
SP-2484

4

BIDON EN LLENADO
SZ-2493C

MORDAZA CERRADA
SZ-2494N

CABEZAL APOYADO
SZ-2483B

MARCHA DIRECTA
24P09 (J-824.5)

MARCHA INVERSA
24P09 (J-824.5)

AGITADOR FUNCIONANDO 24G10
SEÑAL INTERNA PLC
(J-824.6)

4

3 Seg.

BOMBA PERISTALTICA
PARADA
24P09 (J-824.5)

F.C. 100% ABIERTO
VALVULA DESECHOS
SZ-2438A

NOTA 2

L-2484B
PL-14R

BLOQUEO DE RESINAS. FLUIDIFICACION TOLVA (24G12)

4

ARRANQUE
BP-2484
PL-14R

L-2484A
PL-14R

VS-2484
ABRIR
CERRAR
M-824.1

4

MANUAL
AUTOMATICO
SM-2489
PL-14R

5 Seg.

SEÑAL APELMAZAMIENTO
IQ-2480
PL-14R

MARCHA DIRECTA
24G09 (J-824.5)

MARCHA INVERSA
24G09 (J-824.5)

PESO MINIMO DE CEMENTO
IQ-2480
PL-14R

4

PRESION AIRE SERVICIO
SP-2484

NOTA 2

L-2484B
PL-14R

NOTAS:

1.-LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR UN 1/.

2.-LA LOGICA CONTENIDA DENTRO DEL RECUADRO PERTENECE A LA PROGRAMACION DENTRO DEL PLC.

* " EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0 "

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR
LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO
IDR FEB-2024

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
4	FEB.24	PCD-1/37057/A5-03	JAPM	ICG DYNATEC	–	JLM	MOP
3	DIC-08	CONVERSION DWG A DGN	–	JGV	MAA	–	JMJ

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-824.8	–	4

J-824.08---04.DGN