COMPRESOR DE REFUERZO AIRE COMPRIMIDO

PL-60C01D

PARADA EMERGENCIA
BP-6074A

TP-6088A (NOTA 1)
ALTA PRESION AIRE SALIDA

t=(NOTA 2)

TENSION
V

ORDEN ARRANQUE PLC GESTOR COMPRESORES
PL60C01

BAJA PRESION COL. AIRE (6,31 Kg/cm²)
TP-6088A

2

ARRANQUE
AUTOMATICO
PARADA
API-HA21

AHHT-6089B
TT-6089B (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA SALIDA BP

AHHT-6089C
TT-6089C (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA ENTRADA AP

AHHT-6089D
TT-6089D (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA SALIDA AP

AL-M60C01D
SCM ACCIONAMIENTO

AL-M60A01D
SCM VENTILADOR

AHHT-6089F
TT-6089F (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA ACEITE

AHHT-6088B
TP-6088B (NOTA 1)
BAJA PRESION ACEITE

REPOSICION

t=(NOTA 2)

L
R

t=(NOTA 2)

OF

VALVULA CARGA
VS-6095C
CERRADA
ABIERTA
SOLENOIDE DESENERGIZADA
SOLENOIDE ENERGIZADA
M-860.6
M-860.6

COMPRESOR
60C01D
MARCHA
PARO
M-860.6

OF

1F

52/60C01D
CERRADO

52/60C01D
DISPARO

AL-
(NOTA 3)

INTERMITENCIA

R

SN-6007B
AHHN-6007B
TT-6089H
AHT-6089H
TT-6089L
AHT-6089L
SN-6007D
AHHN-6007D
SN-6007E
AHHN-6007E
TT-6089K
AHT-6089K
SN-6007C
AHHN-6007C
TT-6089J
ABT-6089J
TT-6089M
AHT-6089M
TT-6089G
AHHT-6089G
TP-6088A
AHP-6088A
TH-6001A
ABH-6001A
ALTA TEMP. SAL. BP
TT-6089B
AHHT-6089B
ALTA TEMP. ENT. AP
TT-6089C
AHHT-6089C
ALTA TEMP. SAL. AP
TT-6089D
AHHT-6089D
ALTA PRESION DIF. FILTRO
TD-6071A
AHD-6071A

BAJA PRESION ACEITE
TP-6088B (NOTA 1)

API-HA21

COMPRESOR	BOTON PULSADOR	ORDEN ARRANQUE	ORDEN PARADA	LAMPARAS (LOCAL)	ALARMAS (LOCAL)	ALARMA	TREN
60C01D	BP-6074A BP-6074B	PRESION COLECT. AIRE =6,31 Kg/cm² TP-6088A	TT-6089B TT-6089C TT-6089D SCM ACCIONAMIENTO SCM VENTILADOR TT-6089F TP-6088B	API-HA21	API-HA21	AL20 (6.1) AL20 (6.3) 2	N

NOTAS:

1.- SE AJUSTARAN LOS PUNTOS DE CONSIGNA DE LAS PROTECCIONES Y ACTUACIONES EN EL REGULADOR (PLC) SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE (ATLAS COPCO).

2.- SE AJUSTARAN LOS TIEMPOS DE LOS TEMPORIZADOS EN EL REGULADOR (PLC) SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE (ATLAS COPCO).

3.- ANULADA

4.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 1/ SALVO INDICACION EN SENTIDO CONTRARIO.

LA EDICION 1 PROVIENE DE LA EDICION 0 EMITIDA POR ANAV

ACTUALIZADO
IDR SEP-2022

ANAV Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 2
COMPRESOR "D"

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
2	MAY.22	PCD-1/35356-2/A2-01	JAPM	ICG	JLM	MOP
1	AG0.19	PCD-1/35356-1 (PLANO NUEVO)	JAPM	JMG	JLM	MOP
0	01/15	PARA PCD-1/35356-1	–	LLD	SARM	JJJ

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: J-860.06 | CLASE: – | EDICION: 2