CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

RTD TT 0463
RTD TT 0465
RTD TT 0467
RTD TT 0469
RTD TT 0454
RTD TT 0453
RTD TT 0450

PRESIONADOR (10V02)

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

YT0463 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)
YT0465 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)
YT0467 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)
YT0469 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

ST 0463 → ST0463 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0463)
ST 0465 → ST0465 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0465)
ST 0467 → ST0467 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0467)
ST 0469 → ST0469 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0469)

YT0463A → IT 0463 P-1
YT0463B → TT0463
YT0465A → IT 0465 P-1
YT0467A → IT 0467 P-1
YT0469A → IT 0469 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

YT0454 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
YT0453 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)
YT0450 → QUAL → ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

ST 0454 → ST0454 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0454)
ST 0453 → ST0453 → 1F YT/ NC → ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0453)
ST 0450 → ST0450 → 1F YT/ NC → ALARMA BAJA TEMPERATURA (AHT-0450)

YT0454A → IT 0454 P-1
YT0454B → TT0454
YT0453A → IT 0453 P-1
YT0453B → TT0453
YT0450A → IT 0450 P-1
YT0450B → TT0450

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP: 1-819 Fecha: 20/01/2021

3978

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 13V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE REFRIGERANTE DEL REACTOR

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-819-013 | CLASE: – | EDICION: 0

2J-819-013-00_31506-1.DGN