CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TP 0121 — AGUA BORADA DESCARGA BOMBAS DE CARGA

YQP0121 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YP0121 — IP 0121 C-3

YP0121A — TP0121

SP 0121 — SP0121 — 1F — YP/ — NC — ALARMA BAJA PRESION (ABP-0121)

TREN N / CABINA A-5 / DROP 5/55

TT 0123 RTD — SALIDA AGUA CAMBIADOR REGENERATIVO

YT0123 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

YT0123A — IT 0123 C-3

YT0123B — TT0123

TT 0143 RTD — AGUA SALIDA CAMBIADOR DE LA DESCARGA

YT0143 — (J-819-021) — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA05A)

YT0143A — IT 0143 P-1

ST 0143 — ST0143 — 0F — YT/ — ORDEN VIA ABIERTA AL TANQUE VCT-0143 ALARMA ALTA TEMP. (AHT-0143) (J-811.3)

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

TT 0116 RTD — SALIDA FILTROS AGUA CIERRES BOMBAS DE REFRIGERACION DEL REACTOR

YT0116 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YT0116A — IT 0116 P-1

YT0116B — TT0116

ST 0116 — ST0116 — 1F — YT/ — NC — ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0116)

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TT 0141 RTD — LINEA ALIVIO DESCARGA CAMBIADOR REGENERATIVO

YT0141 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YT0141A — IT 0141 P-1

ST 0141 — ST0141 — 0F — YT/ — NC — ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0141)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3987

DST-IDC CONFIGURADO ESP.: J-819 Fecha: 20/01/2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

PLANO NUEVO

PCD Nº. 2/31506-1

ACTIVIDAD Nº. 22V

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-819-022 | CLASE: – | EDICION: 0

2J-819-022-00_31506-1.DGN