2/J-819-023

CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

PF 0150
TF 0150
AGUA SAL CAMBIADOR DE LA DESCARGA

YQF0150
QUAL
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YF0150
YF0150A
SF 0150
SF0150
1F
YF/ NC
ALARMA ALTO CAUDAL (AHF-0150)

IF 0150 C-3
TF0150

TT 0139
RTD
SALIDA CAMBIADOR DESCARGA AUXILIAR

YT0139
QUAL
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YT0139A
YT0139B
ST 0139
ST0139
1F
YT/ NC
ALARMA ALTA TEMPERATURA (AHT-0139)

TT 0139 P-1
TT0139

TP 0138
SALIDA CAMBIADOR DESCARGA AUXILIAR

YQP0138
QUAL
ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YP0138

IP 0138 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

– 3988

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: I-819 Fecha: 20/01/2021

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 23V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE CONTROL QUIMICO Y DE VOLUMEN

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-023	–	0

2J-819-023-00_31506-1.DGN