2/J-819-024

CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

TT 0376 — RTD — DESCARGA ENFRIADOR REGENERACION TERMICA

TT 0379 — RTD

TT 0389 — RTD — SALIDA DESMINERALIZADORES IONICOS REGENERACION TERMICA

TF 0375 / PF 0375 — DESCARGA DEL ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA

TF 0385 / PF 0385 — COLECTOR DE RETORNO SISTEMA REGENERACION TERMICA

TANQUE DE EQUILIBRIO DEL ENFRIADOR DE REGENERACION TERMICA (12T01) — TIN 0380

YT0376 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — YT0376A — IT 0376 P-1

YT0379 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — YT0379A — IT 0379 P-1

YT0389 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — YT0389A — IT 0389 P-1

YT0389A — YT0389B — TT0389

YQF0375 — YF F(x) — 0 / 1 SEL — QUAL — ALARMA DE ACCION ALTERNATIVA (AL-CA06B) — ACCION ALTERNATIVA (NOTA 3)

YF ∫(x) — YF0375 — IF 0375 P-1

CF PID — PUNTO DE CONSIGNA AJUSTABLE EN ESTACION AUTOMATICO-MANUAL — CF 0375W SCDR

CFY — CIF0375 — SEÑAL DE CONTROL VCF-0375

1* — 1*

YQF0385 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — YF ∫(x) — YF0385 — IF 0385 P-1

YF0385A — TF0385

YQN0380 — QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A) — YN0380 — IN 0380 P-1

SN 0380A — SN0380A — 1F — YN/ NC — ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0380A)

SN 0380B — SN0380B — 1F — YN/ NC — ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0380B)

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- EN CASO DE ORDEN DE ACCION ALTERNATIVA POR MALA CALIDAD EN LA SEÑAL DE ENTRADA TF-0375 LA ESTACION AUTOMATICO-MANUAL CIF-0375W PASA A MANUAL.

4.- BUS DE DATOS:
1*: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)

3989

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP; 1-819 Fecha: 20/01/2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SEP-13 | PARA PCD-2/31506-1 | | GSG | JGV | – | CBF | – | JSAR |
| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | | EST. | REAL. | COMP. | VERIF. | SUPERV. | APROB. |

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 24V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE REGENERACION TERMICA

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| ÷ | 2/J-819-024 | – | 0 |

2J-819-024-00_31506-1.DGN