CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TP 0600A
DESCARGA BOMBA EVACUACION CALOR RESIDUAL "A"

TT 0604A
RTD
DESCARGA BOMBA EVACUACION CALOR RESIDUAL "A"

TT 0606A
RTD
SALIDA CAMBIADOR CALOR RESIDUAL "A"

TP 0600B
DESCARGA BOMBA EVACUACION CALOR RESIDUAL "B"

TT 0604B
RTD
DESCARGA BOMBA EVACUACION CALOR RESIDUAL "B"

TT 0606B
RTD
SALIDA CAMBIADOR CALOR RESIDUAL "B"

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQP0600A → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YQP0600A → YP0600A1 → IP 0600A C-1

YQP0600A → YP0600A2 → TPO600A

YQP0600A → SP 0600A1 → SPO600A1 → 1F YP/ NC → ALARMA ALTA PRESION (AHP-0600A)

YQP0600A → SP 0600A2 → SPO600A2 → 1F YP/ (-) → PERMISIVO APERTURA VM-1410A (J-814.1)

TREN N / CABINA A-6 / DROP 13/63

YT0604A → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YT0604A → YT0604A1 → CANAL 1 RT 0604A P-1

YT0604A → YT0604A2 → TT0604A

CANAL 2 ← TREN N

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YT0606A → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YT0606A → YT0606A1 → CANAL 1 RT 0604A P-1

YT0606A → YT0606A2 → TT0606A

TREN N / CABINA A-8 / DROP 8/58

YQP0600B → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA08A)

YQP0600B → YP0600B1 → IP 0600B C-1

YQP0600B → YP0600B2 → TPO600B

YQP0600B → SP 0600B1 → SPO600B1 → 1F YP/ NC → ALARMA ALTA PRESION (AHP-0600B)

YQP0600B → SP 0600B2 → SPO600B2 → 1F YP/ (-) → PERMISIVO APERTURA VM-1410B (J-814.1)

YT0604B → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA08A)

YT0604B → YT0604B1 → CANAL 1 RT 0604B P-1

YT0604B → YT0604B2 → TT0604B

CANAL 2 ← TREN N

TREN N / CABINA A-8 / DROP 12/62

YT0606B → QUAL — ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA08A)

YT0606B → YT0606B1 → CANAL 1 RT 0604B P-1

YT0606B → YT0606B2 → TT0606B

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J-819 Fecha: 20/01/2021

3992

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 27V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SISTEMA DE EVACUACION DE CALOR RESIDUAL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-027	–	0

2J-819-027-00_31506-1.DGN