CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TP 0921

TP 0923

TANQUE ACUMULADOR (15T01A)

TN 0920

TN 0922

TREN N / CABINA A-7 / DROP 9/59

YQP0923

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

YP0923

SP 0923A

SP 0923B

SP0923A

SP0923B

1F

YP/ NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0923)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0923)

IP 0923 P-1

YQN0922

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

YN0922

SN 0922A

SN 0922B

SN0922A

SN0922B

1F

YN/ NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0922)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0922)

IN 0922 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0920

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YN0920

SN 0920A

SN 0920B

SN0920A

SN0920B

1F

YN/ NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0920)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0920)

IN 0920 P-1

YQP0921

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

YP0921

SP 0921A

SP 0921B

SP0921A

SP0921B

1F

YP/ NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0921)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0921)

IP 0921 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: I-819 Fecha: 20/01/2021

3994

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 29V

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE ACUMULADOR "A"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-029	–	0

2-J-819-029-00_31506-1.DGN