CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TP 0925

TP 0927

TANQUE ACUMULADOR (15T01B)

TN 0924

TN 0926

TREN N / CABINA A-7 / DROP 9/59

YQP0927

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

SP 0927A

SP 0927B

YP0927

SP0927A

SP0927B

1F

YP/ NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0927)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0927)

IP 0927 P-1

YQN0926

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

SN 0926A

SN 0926B

YN0926

SN0926A

SN0926B

1F

YN/ NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0926)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0926)

IN 0926 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0924

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SN 0924A

SN 0924B

YN0924

SN0924A

SN0924B

1F

YN/ NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0924)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0924)

IN 0924 P-1

YQP0925

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SP 0925A

SP 0925B

YP0925

SP0925A

SP0925B

1F

YP/ NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0925)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0925)

IP 0925 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: J-819 Fecha: 20/01/2021

3995

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 30V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	VSAR

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE ACUMULADOR "B"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-030	–	0

2J-819-030-00_31506-1.DGN