CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TP 0929

TP 0931

TANQUE ACUMULADOR (15T01C)

TN 0928

TN 0930

TREN N / CABINA A-7 / DROP 9/59

YQP0931

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

SP 0931A

SP 0931B

YP0931

SP0931A

SP0931B

1F

YP/

NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0931)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0931)

IP 0931 P-1

YQN0930

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

SN 0930A

SN 0930B

YN0930

SN0930A

SN0930B

1F

YN/

NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0930)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0930)

IN 0930 P-1

TREN N / CABINA A-6 / DROP 6/56

YQN0928

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SN 0928A

SN 0928B

YN0928

SN0928A

SN0928B

1F

YN/

NC

ALARMA ALTO NIVEL (AHN-0928)

ALARMA BAJO NIVEL (ABN-0928)

IN 0928 P-1

YQP0929

QUAL

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA06A)

SP 0929A

SP 0929B

YP0929

SP0929A

SP0929B

1F

YP/

NC

ALARMA ALTA PRESION (AHP-0929)

ALARMA BAJA PRESION (ABP-0929)

IP 0929 P-1

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: I-819 Fecha: 20/01/2021

3996

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	OSG	JGV	–	CBF	–	JSAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 31V

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
TANQUE ACUMULADOR "C"

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-819-031	–	0

2J-819-031-00_31506-1.DGN