2/J-819-034

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-8 / DROP 12/62

P1 A ET. TURBINA (J-819-033)

T. MEDIA (J-819-006)

T. MEDIA (CERO CARGA)

QUAL

ACCION ALTERNATIVA MEDIDA PRESION 1A ET. TURBINA (J-819-033)

ACCION ALTERNATIVA MEDIDA T. MEDIA (J-819-006)

0°C

BT 0408F1 → BT0408F1 → OF → YT/ → ORDEN DE APERTURA VCF-3080A/B/E/F, ORDEN DE CIERRE VN-3266A/B, ORDEN DE PARADA 32P03A/B (J-805.9)

BT 0408F2 → BT0408F2 → OF → YT/ → ORDEN DE APERTURA VCF-3080C/D/G/H, ORDEN DE CIERRE VN-3266C/D, ORDEN DE PARADA 32P03A/B (J-805.9)

BT 0408J1 → BT0408J1 → OF → YT/ → ORDEN DE APERTURA VCF-3080A/B/E/F, ORDEN DE CIERRE VN-3266A/B, ORDEN DE PARADA 32P03A/B (J-805.9)

BT 0408J2 → BT0408J2 → OF → YT/ → ORDEN DE APERTURA VCF-3080C/D/G/H, ORDEN DE CIERRE VN-3266C/D, ORDEN DE PARADA 32P03A/B (J-805.9)

CONTROLADOR DEL DISPARO DEL REACTOR

CONTROLADOR DE LA BAJADA DE CARGA

P-4 DISPARO DEL REACTOR CADENA LOGICA "B" (J-805.1) → YT0408Y

PRESION DE VAPOR SELECCIONADA EN SELECTOR DEL MODO DE CONTROL DEL BY-PASS DE VAPOR (SM-3080) → SM3080

SEÑAL DE MODULACION VALVULAS DE BYPASS DE VAPOR (J-819-035)

PRESION DE VAPOR (J-819-033)

2 → CIP 0464W SCDR → CIP 0464 C-6

1+

2

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- BUS DE DATOS:
1+: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)
2: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (VIA RS-422)

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP.: I-819 Fecha: 20/01/2021

3999

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 34V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	--	CBF	--	JSAR

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
BY-PASS DE VAPOR

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-819-034 | CLASE: - | EDICION: 0

2J-819-034-00_31506-1.DGN