CAMPO

BASTIDORES

ORDENADOR

SALA DE CONTROL

TREN N / CABINA A-7 / DROP 7/57

AGUA DE ALIMENTACION PRINCIPAL LAZO "B"

TZ 0488

VCF 0488

TZ 0489

VCF 0489

C.F.

NE

S

E N

A/I

YQZ0488

ALARMA DE ANOMALIA SCDR (AL-CA07A)

YZ

BF

F(x)

YF

DEMANDA TOTAL DE CAUDAL DE AGUA DE ALIMENTACION LAZO "B"
(J-819-044)

MODULA LA VALVULA AGUA DE ALIMENTACION PRICIPAL VCP-0488
(J-836.1)

CFY

(NOTA 3)

CIF0488A

CIF0488B

PEQUEÑO MODULO DE REDUNDANCIA (SRM)

CIF0488

RELE SELECTOR CONTROL

FALLO REDUNDANCIA (FOC) CIF-0488

SEL

CIF0488

CIF 0488W SCDR

CIF 0488 C-5

MODULA LA VALVULA DE BYPASS DE AGUA DE ALIMENTACION PRICIPAL VCP-0488
(J-836.1)

CIF0489

CAUDAL DE VAPOR LAZO "B"
(J-819-039)

CIF-0488/0488W EN AUTO

-0.5435

CPY

(NOTA 4)

CIF 0489W SCDR

CIF 0489 C-5

YQZ0489

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- EN CASO DE ACCION ALTERNATIVA DE MEDIDA DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO GENERADOR DE VAPOR "B", LAS ESTACIONES CIF-0488/488W PASAN A MANUAL

4.- EN CASO DE ACCION ALTERNATIVA DE MEDIDA DE NIVEL DE RANGO ESTRECHO GENERADOR DE VAPOR "B", LAS ESTACIONES CIF-0489/489W PASAN A MANUAL

5.- BUS DE DATOS:
1: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)
2 Y 3: BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (VIA RS-422)

DST-IDC
CONFIGURADO
IDP: 1-819 Fecha: 20/01/2021

4010

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	SEP-13	PARA PCD-2/31506-1	GSG	JGV	–	CBF	–	BAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 2/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 45V

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
CONTROL DE AGUA DE ALIMENTACION
LAZO "B"

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-819-045 | CLASE: – | EDICION: 0

2J-819-045-00_31506-1.DGN