COMPRESOR DE REFUERZO AIRE COMPRIMIDO

PL-60C01D

PARADA EMERGENCIA
BP-6074A

TP-6088A (NOTA 1)
ALTA PRESION AIRE SALIDA

t=(NOTA 2)

TENSION
V

ORDEN ARRANQUE PLC GESTOR COMPRESORES
PL60C01

2

BAJA PRESION COL. AIRE (6,31 Kg/cm²)
TP-6088A

ARRANQUE
AUTOMATICO
PARADA
API-HA21

AHHT-6089B
TT-6089B (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA SALIDA BP

AHHT-6089C
TT-6089C (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA ENTRADA AP

AHHT-6089D
TT-6089D (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA SALIDA AP

AL-M60C01D
SCM ACCIONAMIENTO

AL-M60A01D
SCM VENTILADOR

AHHT-6089F
TT-6089F (NOTA 1)
ALTA TEMPERATURA ACEITE

AHHT-6088B
TP-6088B (NOTA 1)
BAJA PRESION ACEITE

REPOSICION

t=(NOTA 2)

L
R

SN-6007B AHHN-6007B
TT-6089H AHT-6089H
TT-6089L AHT-6089L
SN-6007D AHHN-6007D
SN-6007E AHHN-6007E
TT-6089K AHT-6089K
SN-6007C AHHN-6007C
TT-6089J ABT-6089J
TT-6089M AHT-6089M
TT-6089G AHHT-6089G
TP-6088A AHP-6088A
TH-6001A ABH-6001A
ALTA TEMP. SAL. BP TT-6089B AHHT-6089B
ALTA TEMP. ENT. AP TT-6089C AHHT-6089C
ALTA TEMP. SAL. AP TT-6089D AHHT-6089D
ALTA PRESION DIF. FILTRO TD-6071A AHD-6071A

BAJA PRESION ACEITE
TP-6088B (NOTA 1)

API-HA21

t=(NOTA 2)

INTERMITENCIA

R

OF

VALVULA CARGA
VS-6095C
SOLENOIDE DESENERGIZADA — CERRADA
SOLENOIDE ENERGIZADA — ABIERTA
M-860.6

COMPRESOR
60C01D
MARCHA
PARO
M-860.6

1F

52/60C01D CERRADO

52/60C01D DISPARO

AL- (NOTA 3)

COMPRESOR	BOTON PULSADOR	ORDEN ARRANQUE	ORDEN PARADA	LAMPARAS (LOCAL)	ALARMAS (LOCAL)	ALARMA	TREN
60C01D	BP-6074A BP-6074B	PRESION COLECT. AIRE =6,31 Kg/cm² TP-6088A PL60C01	TT-6089B TT-6089C TT-6089D SCM ACCIONAMIENTO SCM VENTILADOR TT-6089F TP-6088B PL60C01	API-HA21	API-HA21	AL20 (6.1) AL20 (6.3)	N

2

NOTAS:

1.- SE AJUSTARAN LOS PUNTOS DE CONSIGNA DE LAS PROTECCIONES Y ACTUACIONES EN EL REGULADOR (PLC) SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE (ATLAS COPCO).

2.- SE AJUSTARAN LOS TIEMPOS DE LOS TEMPORIZADOS EN EL REGULADOR (PLC) SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE (ATLAS COPCO).

3.- ANULADA

4.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS, ETC DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 2/ SALVO INDICACION EN SENTIDO CONTRARIO.

2

ACTUALIZADO
IDR JUN-2022

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
2	MAY.22	PCD-2/35356-2/A2-01	JAPM	ICG	JLM	MOP
1	AGO.19	PCD-2/35356-1 (PLANO NUEVO)	JAPM	JMG	JLM	MOP
0	JUN-15	PARA PCD-2/35356-1	-	LLD	SARM	JJJ

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
COMPRESOR "D"

2

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-860.06	-	2