LISTA DE EQUIPO	
N°APARATO	DENOMINACION
10V01	REACTOR
10P01 A,B,C	BOMBA REFRIGERANTE DEL REACTOR
10E01 A,B,C	GENERADOR DE VAPOR
10T01	TANQUE ALIVIO DEL PRESIONADOR
15T01 A,B,C.	ACUMULADOR
11E03	CAMBIADOR DE CALOR DE LA DESCARGA AUXILIAR
11E01	CAMBIADOR DE CALOR REGENERATIVO
100L01	MESA DE SELLADO
80B04 A,B	UNIDAD DE REFRIGERACION DE LA CAVIDAD DEL REACTOR
100L02	CINTA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIBLE
38E10 A,B,C	PREENFRIADOR DE LA PURGA DE LOS GENERADORES DE VAPOR
	TANQUE DE RECOGIDA DE FUGAS DE ACEITE DE LAS BOMBAS REFRIGERANTES DEL R.
103L03	ASCENSOR
80M23G1	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO
80M23G2	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO
80M23H1	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO
80M23H2	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO
80M23I1	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO
80M23I2	RECOMBINADOR PASIVO DE HIDROGENO

CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE GASTADO
FOSO DE COMBUSTIBLE GASTADO
CANAL DE TRANSFERENCIA
ABATIDOR DE COMBUSTIBLE
SALA CENTROS DE POTENCIA "D"
SALA CENTROS DE POTENCIA "I"
SALA CENTROS DE POTENCIA "E"
EDIFICIO AUXILIAR VER PLANO N°M-033
EDIFICIO DE TURBINA VER PLANO N°M-011
EDIFICIO CONTROL VER PLANO N°M-041
ESTRUCTURA INTERNA SUPERIOR
ESTRUCTURA INTERNA INFERIOR
PATINILLO DE VENTILAC.
TURBINA N 452.000
CONTENCION N 450.000

ACTUALIZACION DOCUMENTAL 1

NOTA:
LAS COORDENADAS Y ELEVACIONES DE LOS RECOMBINADORES PASIVOS DE HIDROGENO SE ENCUENTRAN INDICADAS EN LOS PLANOS DE SOPORTES Y ANCLAJE.

PARA INFORMACION DE LISTA Y EQUIPO ELECTRICO VER PLANO E-210.1

PARA NOTAS GENERALES VER PLANO M-021

NOTA: LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDO POR 2/.

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-022 GRUPO I REV. 4

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR O.I.P.

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
7	9/12/25	SE INCLUYE PCD 2/36056/A1-06 y ACTUALIZ. DOCUMENTAL	MRM	RAM	RMS
6	MAY-17	PCD 2/32686/A1-05	I.A.R.	I.M.V.	J.F.C.

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse — ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPO 2

EDIFICIO DE CONTENCION
DISPOSICION GENERAL - ZONA 2
ENTRE EL. 35000, EL. 37000 Y EL. 42500

FIG. E.S. N° :1.2-12

ESCALAS	PLANO N°:	HOJA	CLASE	EDICIÓN
-	2/M-022	-	-	7

3.M-022.H1.07.DGN