M-051.2

LISTA DE EQUIPOS		
MARCA	Nº EQUIPO	DENOMINACION
1		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
2/3	63F17A/B	SILENCIADOR DE ESCAPE
4/5	63F18A/B	
6/7	81B45A/B	UNIDAD DE REFRIGERACION DE EMERGENCIA

N: 388.300 (N2) — N: 393.300 (M7) — N: 398.920 (M2) — N: 403.100 (L7)

E: 683.800 (0,9) — E: 690.300 (1,6) — E: 695.900 (2,3) — E: 702.700 (3,1) — E: 708.400 (3,6)

P — O — 4.000 (TIP.) — 200 TIPICO — 4.600 TIPICO — 200 — 30.40 (TIP.) — 1.650 (TIP.)

3.250 — 3.550

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

N: 388.906 — F. 691.250 — 2.900 (TIP.) — UNIDAD EVAPORADORA — UNIDAD CONDENSADORA — N: 396.694 — E. 691.250

1800 (TIP.) — HUECO CON TAPA DESMONTABLE 4600 × 3000 (TIP.) — 2.500 (TIP.)

DISCO DE RUPTURA (TIP.) — TUBERIA DE ESCAPE (TIP.) — E. 703.650 — N: 388.906 — N: 396.694 — 2.150 (TIP.) — 305 (TIP.) — 2.305 (TIP.)

1.000 (TIP.) — ESTRUCTURA PARA EL MONTACARGAS

A (A-0514) — B (A-0512) — C (A-0513) — D (A-0513)

NOTAS GENERALES

1. LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 1.

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR O.I.P.

EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
7	25-11-2020	SE INCLUYEN PCD-1/35478-3/A1-06, PCD-1/35478-4/A2-06	MRM	RAM	JFC
6	19-8-82	PUESTA AL DIA	MGM	-	-

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCÓ - GRUPO 1

AREAS EXTERIORES
DISPOSICION GENERAL
EDIFICIO DE GENERADORES DIESEL
ZONA 5 TECHO EL.57.400

FIG. E.S. Nº :1.2-35

ESCALAS	PLANO Nº:	HOJA	CLASE	EDICIÓN
-	M-051.2	-	-	7

1-M-051.2-H1-7.DGN